

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования, обозначение документа, N опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12	Щит силовой Un=380 В, 50 Гц. с вводным выключателем	ЩРН-48э			комплект	1		2ЩС-6
	нагрузки 4-х полюсным ВН 32-40 А и ограничителем перенапряжения	(раз. бокса 620х310х120)						
	ОПС1-С 4Р ; на отходящих линиях:	навесной						
	- 2-х полюсный автомат с дифференциальной защитой							
	АВДТ32 С16 на Iрасч.=16/30 мА -11 шт;							
	- 2-х полюсный автомат с дифференциальной защитой							
	АВДТ32 С20 на Iрасч.=20/30 мА -1 шт.							
1.13	Щит силовой Un=380 В, 50 Гц. с вводным выключателем	ЩРН-36э			комплект	1		2ЩС-7
	нагрузки 4-х полюсным ВН 32-32 А и ограничителем перенапряжения	(раз. бокса 540х310х120)						
	ОПС1-С 4Р ; на отходящих линиях:	навесной						
	- 2-х полюсный автомат с дифференциальной защитой							
	АВДТ32 С16 на Iрасч.=16/30 мА -9 шт;							
	- 2-х полюсный автомат с дифференциальной защитой							
	АВДТ32 С20 на Iрасч.=20/30 мА -1 шт.							
1.14	Щит силовой Un=380 В, 50 Гц. с вводным выключателем	ЩРН-24э			комплект	1		1ЩС-8
	нагрузки 4-х полюсным ВН 32-16 А и ограничителем перенапряжения	(раз. бокса 395х310х120)						
	ОПС1-С 4Р ; на отходящих линиях:	навесной						
	- 3-х полюсный автомат ВА47-29 Iрац.=6 А -4 шт;							
	- 1-но полюсный автомат ВА47-29 Iрац.=6 А -2 шт.							
1.15	Щит силовой Un=380 В, 50 Гц. на вводе 4-х полюсный автомат	ЩРН-24э			комплект	1		ЩВП-1
	с дифференциальной защитой АВДТ34 С32 на Iрасч.=32/30 мА	(раз. бокса 395х310х120)						
	на отходящих линиях автоматические выключатели:	навесной						
	- 1-но полюсный автомат ВА47-29 1Р Iрац.=10 А -3 шт;							
	- 1-но полюсный автомат ВА47-29 1Р Iрац.=16 А -6 шт.							