

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Данные питающей сети															
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип													
	Тип	Ток номинальный (А)													
		Расцепитель (А)													
		Напряжение													
		Ток расчетный(А)													
		Уст.мощность (кВт)													
Аппарат отходящих линий	Тип														
		Ток номинальный (А)													
		Расцепитель или плавкая вставка													
Марка и сечение проводника		Потеря напряжения в линии													
Аппарат отходящих линий	Тип														
		Ток номинальный (А)													
		Расцепитель или плавкая вставка													
Марка и сечение проводника		Потеря напряжения в линии													
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК	Условное обозначение														
	позиция на плане по технологии														
	Р ном (кВт)														
	I н (А) ток ном.														
	Общая длина кабеля														
	в гофтрубе Ø25/ ПВХ Ø25														
	Наименование потребителя														

ЩСВ-3  
(окончание)

3NPE~50Гц, 380/220В

ЩРН-24з

L  
N  
PE

F6

"ABC"

F7

"C"

BA47-29

20 А

3р

BA47-29

10 А

1р

Gr.3В.6 ВВГнг(А)LS-5х2,5

L=25 м ΔU=1.1%

Gr.3В.7 ВВГнг(А)LS-3х1,5

L=6 м ΔU=0.6%

Б.У.

Б.У.

RTRE

3.0 А

ВВГнг-(А)LS-5х2,5 мм

L=6 м

ВВГнг-(А)LS-5х2,5 мм

L=8 м

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

L=9 м

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

L=22 м

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

L=27 м

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

L=14 м

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

ВВГнг-(А)LS-3х1,5 мм

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

(M)

	П1	П2	В22	В21	В7	В23	В26	В24	В10		
	5.5	2.48	0.115	0.041	0.041	0.115	0.041	0.016	0.115		
	15.1		2.1								
	42		90								
	10/5	-/7			55/-						
	Приточная установка	Приточная установка	Вытяжная вент. система	Вытяжная вент. система	Вытяжная вент. система	Вытяжная вент. система	Вытяжная вент. система	Вытяжная вент. система	Вытяжная вент. система		

СВОДКА КАБЕЛЕЙ

Марка	Ед. изм.	Длина
ВВГнг-(А)LS-3х1,5	м	90
ВВГнг-(А)LS-5х2,5	м	42
гоф.тр. Ø25	м	65
ПВХ труба Ø25	м	12

						2013-146Т-ЭМ			
						Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном, расположенного в квартале №1 жилой застройки "Южный город" по адресу: Самарская обл., Волжский район, "МСПП совхоз им. 50-летия СССР"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Спортивно-оздоровительный комплекс	Стадия	Лист	Листов
Исполнил	Шалаева	МШала	01.14				Р	16	
Проверил	Ерушов		01.14						
						Расчетная схема силового щита ЩСВ-3 (окончание)	ЗАО "Технолига" г.Обнинск		
Н.контр.	Ивангородская		01.14						
ГИП	Ерушов		01.14						