

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования, обозначение документа, N опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 3-х полюсный автомат DPX-3P-100 3P Iрац.=40 А -1 шт;							
	- 3-х полюсный автомат DPX-3P-100 3P Iрац.=63 А -3 шт;							
	- 3-х полюсный автомат DPX-3P-100 3P Iрац.=125 А -1 шт.							
1.4	Щит ввода Un=380 В, для автоматического перек. на резерв-In=100А, Iр=80 А	ЩАП-53			комплект	1		Опросный лист
1.5	Щит учетно-распределительный, Un=380 В, 50 Гц. комплектующий:	ЩУРН-24э						см. лист-41
	-электронный трехфазный счетчик прямого включения	(раз. бокса 560х480х165)			комплект	1		РЩ-3
	"Меркурий 2302, 100 А, класс точности 1,0 - 1 шт.	навесной						Опросный лист
	на отходящих линиях:							см. лист-41
	- 3-х полюсный автомат ВА47-29 3P Iрац.=16 А -2 шт;							
	- 1-но полюсный автомат ВА47-29 1P Iрац.=16 А -1 шт;							
	- 3-х полюсный автомат ВА47-29 3P Iрац.=25 А -3 шт;							
	- 3-х полюсный автомат ВА47-29 3P Iрац.=40 А -1 шт.							
1.6	Щит пластиковый с DIN-рейкой габ. 200х95х145 мм комплектующий	ЩРН-П-6			комплект	1		
	- 3-х полюсными автоматами DPX-3P-100 3P, Iрац.=100А -2 шт.							
1.7	Щит силовой Un=380 В, 50 Гц. с вводным выключателем	ЩРН-36э			комплект	1		1ЩС-1
	нагрузки 4-х полюсным ВН 32-63 А и ограничителем перенапряжения	(раз. бокса 540х310х120)						
	ОПС1-С 4Р ; на отходящих линиях:	навесной						
	- 2-х полюсный автомат с дифференциальной защитой							
	АВДТ32 С16 на Iрасч.=16/30 mA -7 шт;							
	- 3-х полюсный автомат ВА47-29 Iрац.=16 А -1 шт.							
1.8	Щит силовой Un=380 В, 50 Гц. с вводным выключателем	ЩРН-36э			комплект	1		1ЩС-2
	нагрузки 4-х полюсным ВН 32-40 А и ограничителем перенапряжения	(раз. бокса 540х310х120)						
	ОПС1-С 4Р ; на отходящих линиях:	навесной						