

Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Данные питающей сети													
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип											
	Тип	Ток номинальный (А) Расцепитель (А)		Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)									
Аппарат отходящих линий	Тип			Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка									
Обозначение участка сети,		Марка и сечение проводника		Потеря напряжения в линии									
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК	Условное обозначение												
	Номер помещения			26,81,86,92,93	27,33,37,38,42,43	74,75,76,79	59	92,123,161,162,167	125,127,134,148				
	Р ном (кВт)			0.9	0.81	0.54	0.2	0.72	0.9				
	I н (А) ток ном.			4.1	3.7	2.4	0.91	3.3	4.1				
	Длина кабеля			85	95	63	130	90	100				
	Кабель в гоф. тр. Ø25			65	71	43	26	65	80				
	Кабель в ПВХ тр. Ø25			8			97	8	8				
Наименование потребителя			Аварийно-эвакуационное освещение на отм. 0,000; +4.200	Аварийно-эвакуационное освещение на отм. 0,000	Аварийно-эвакуационное освещение на отм. 0,000; +4.200	Аварийно-эвакуационное освещение на отм. 0,000	Аварийно-эвакуационное освещение на отм. +4.200	Аварийно-эвакуационное освещение на отм. +4.200					

1ЩАО-2
Py=4,1 кВт
Kc=1,0
Pr=4,1 кВт
Ip=6,8 А
Cos φ =0,92
ΔU=1,6%

3NPE~50Гц, 380/220В

S1
BH 32-25А

ЩРН-18

L
N
PE

"А" F1 BA47-29 10 А 1р

"В" F2 BA47-29 10 А 1р

"С" F3 BA47-29 10 А 1р

"А" F4 BA47-29 10 А 1р

"В" F5 BA47-29 10 А 1р

"С" F6 BA47-29 10 А 1р

"А" F7 BA47-29 10 А 1р

Гр.2.1а ВВГнг(А)FRLS-3х2,5 ΔU=1,4%

Гр.2.2а ВВГнг(А)FRLS-3х1,5 ΔU=1,3%

Гр.2.3а ВВГнг(А)FRLS-3х1,5 ΔU=0,6%

Гр.2.4а ВВГнг(А)FRLS-3х1,5 ΔU=0,7%

Гр.2.5а ВВГнг(А)FRLS-3х1,5 ΔU=1,3%

Гр.2.6а ВВГнг(А)FRLS-3х1,5 ΔU=1,6%

Гр.2.7а Резерв

СВОДКА КАБЕЛЕЙ

Марка	Ед. изм.	Длина
ВВГнг (А)FRLS-3х1,5	м	478
ВВГнг (А)FRLS-3х2,5	м	85
гоф.тр. Ø25	м	350
ПВХ труба Ø25	м	121

						2013-146Т-30			
						Проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном, расположенного в квартале №1 жилой застройки "Южный город" по адресу: Самарская обл., Волжский район, "МСПП совхоз им. 50-летия СССР"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Спортивно-оздоровительный комплекс	Стадия	Лист	Листов
Исполнил	Шалаева	МШалаева	01.14				Р	9	
Проверил	Ерушов		01.14			Расчетная схема щита аварийно-эвакуационного освещения 1ЩАО-2	ЗАО "Технолига" г.Обнинск		
Н.контр.	Ивангородская		01.14						
ГИП	Ерушов		01.14						

Формат: А3