

ПАСПОРТ № 304

ENI

Продукция: Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25°C

ГОСТ 10585-2013

Декларация о соответствии: ТС № RU Д- RU.АЯ02.В.00666 с 18.12.2014 г. по 17.12.2019 г., выдана ОС продукции ООО «ЦСМВ».

Номер резервуара: **533**

Дата изготовления продукта: **13.10.2015**

Номер партии: **304**

Дата отбора проб: **13.10.2015**

Уровень наполнения резервуара / масса: **419 см / 6517 т**

Дата проведения анализов: **13.10.2015**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы ТР ТС	Нормы ГОСТ	Фактическое значение
1	Вязкость при 100°C, условная, градусы ВУ	-----	не более 6,8	5,9
2	Зольность, %	-----	не более 0,14	0,051
3	Массовая доля механических примесей, %*	-----	не более 1,0	0,1000
4	Массовая доля воды, %	-----	не более 1,0	0,21
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей*	-----	отсутствие	отсутствие
6	Массовая доля серы, %	не более 3,5	не более 3,00	2,47
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	не более 10	не более 10	10,0
8	Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 90	не ниже 110	156
9	Температура застывания, °C	-----	не выше 25	9
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), КДж/кг*	-----	не менее 39900	40438
11	Плотность при 15°C, кг/м³	-----	не нормируется	985,7
12	Выход фракции, выкипающей до 350°C, % (об)	не более 17	-----	15,4

Дополнительные информационные показатели:			
Температура вспышки в закрытом тигле, °C	-----	не ниже 80°C	100
Фракционный состав:			
- температура начала кипения, °C	-----	не ниже 200°C	250
- перегоняется при температуре 250°C, % (об.)	-----	-----	0,0
Вязкость при 50°C, кинематическая, мм²/с (сСт)	-----	-----	512,8
Вязкость при 80°C, условная, градусы ВУ	-----	-----	13,7

* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Заключение: Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25°C соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 10585-2013

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра). Аттестат аккредитации № RA.RU.22HX05

Начальник ЦККП/ИЦ

Е. Г. Панкова

Дата выдачи

13.10.2015

Контролер качества

Н. Н. Казакова

Время выдачи

16:00:00

