

ТАБЛИЦА НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПТ 941.20 (продолжение):

<i>БД (отопление)</i>			
<i>СП</i>	<i>0 – 99</i>	<i>0</i>	<i>Номер схемы потребления</i>
<i>tk1</i>	<i>0 – 175 С</i>	<i>130</i>	<i>Константа температуры по тр-ду 1</i>
<i>tk2</i>	<i>0 – 175 С</i>	<i>70</i>	<i>Константа температуры по тр-ду 2</i>
<i>tk3</i>	<i>0 – 175 С</i>	<i>–</i>	<i>Константа температуры по тр-ду 3</i>
<i>ПД1</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>Наличие датчиков давления</i>
<i>ПД2</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>Наличие датчиков давления</i>
<i>ПД3</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>Наличие датчиков давления</i>
<i>Рk1</i>	<i>0 – 16 кгс/см2</i>	<i>4.8</i>	<i>Константа избыточного давления по тр-ду 1</i>
<i>Рk2</i>	<i>0 – 16 кгс/см2</i>	<i>4.0</i>	<i>Константа избыточного давления по тр-ду 2</i>
<i>Рk3</i>	<i>0 – 16 кгс/см2</i>	<i>–</i>	<i>Константа избыточного давления по тр-ду 3</i>
<i>КГ</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>Контроль расхода</i>
<i>С1</i>	<i>0,00000–9,99999</i>	<i>по паспорту</i>	<i>Цена импульса ВС1, м3</i>
<i>GB1</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>17.69</i>	<i>Верхняя уставка расхода по тр-ду 1, м3</i>
<i>Гн1</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>0.071</i>	<i>Нижняя уставка расхода по тр-ду 1, м3</i>
<i>Гк1</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>3.74</i>	<i>Константа расхода по тр-ду 1, м3</i>
<i>С2</i>	<i>0,00000–9,99999</i>	<i>по паспорту</i>	<i>Цена импульса ВС2, м3</i>
<i>GB2</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>17.69</i>	<i>Верхняя уставка расхода по тр-ду 2, м3</i>
<i>Гн2</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>0.071</i>	<i>Нижняя уставка расхода по тр-ду 2, м3</i>
<i>Гк2</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>3.58</i>	<i>Константа расхода по тр-ду 2, м3</i>
<i>С3</i>	<i>0,00000–9,99999</i>	<i>–</i>	<i>Цена импульса ВС3, м3</i>
<i>GB3</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>–</i>	<i>Верхняя уставка расхода по тр-ду 3, м3</i>
<i>Гн3</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>–</i>	<i>Нижняя уставка расхода по тр-ду 3, м3</i>
<i>Гк3</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>–</i>	<i>Константа расхода по тр-ду 3, м3</i>
<i>АМ</i>	<i>0, 1, 2</i>	<i>0</i>	<i>Использование константы часовой массы</i>
<i>АQ</i>	<i>0, 1, 2, 3</i>	<i>0</i>	<i>Использование константы часового тепла</i>
<i>Qk</i>	<i>0 – 99999,9</i>	<i>0</i>	<i>Константа часового тепла</i>
<i>ПМ</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>Печать месячных отчетов</i>
<i>ПС</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>Печать суточных отчетов</i>

В случае установки расходомеров с программируемой ценой импульса, вес импульса (параметры С1, С2, С3) уточнить в соответствии с паспортом на прибор.

*¹⁾ При изменении параметров *txk* и *Рхk*, необходимо изменить параметры *tk3* и *Рk3*, чтобы соблюдалось равенство *txk=tk3* и *Рхk=Рk3**