

№ п/п	Обозначение	Наименование	кол	Масса ед., кг	Примечание
		Приборы			
1	СПТ941.20	Тепловычислитель	1	шт	
2	ЭРСВ-440Л	Преобразователь расхода электромагнитный Ду25	2	шт	
3	КТПТР-01	Термопреобразователь диап. изм 0...+180°С, класс точности А,	2	шт	1 комплект L=60мм
4	СДВ-И "Коммуналец"	Преобразователь давления	2	шт	
5	Siemens MC35i	GSM-модем	1	шт	
		Монтажные материалы и изделия			
1	КШЦ.П.050	Кран шаровый под приварку Ду50	4	шт	
2	11527п1	Кран шаровый Ду15	2	шт	
3	ЗК14-2-4-02	Отборное устройство угловое	2	шт	
4	ГЗ-6,3-8-65	Защитные термоэлектрические гильзы	2	шт	
5	БУ45-М20х1,5	Бобышка под углом 45°	2	шт	
6	ГОСТ 17378-2001	Переход Ду50 / Ду25	4	шт	
7	ГОСТ 12820-80	Фланец Ду25	4	шт	
8	Лист УЧТ-43	Имитатор расходомера Ду25	2	шт.	
9	ГОСТ 10704-91	Трубы стальные электросварные термообработанные прямошовные из стали М10 по ГОСТ 1050-88, Ду25	1	м.	
		Изоляция			
1	ГОСТ 25129-82	Масляно-битумное покрытие стальных труб в два слоя по грунту ГФ-0218-0,15 мм.	0.1	м2	
2	Rio5Alu-30	Маты минераловатные δ=30 мм с последующим покрытием слоем	0,006	м3	
3		стеклопластика РСТ	0.29	м2	

						15-4020-УЧТ				
						«120-ти квартирнѳ жилой дом К-1 в 1-ом мкр. п. Спутник” (блок-секции №№ 1, 2, 3)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
ГИП		Климина Р.С.				Узел учета тепловой энергии №1		Стадия	Лист	Листов
								РД	1	2
Разработал		Валѳва Н.А.				Спецификация оборудования и материалов		ОАО “ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА		