

Спецификация номенклатуры: 1615524|1|Ящик ЯВ-РУСМ 8104-4470Б УХЛЗ() ()

Номер запроса: 0101-014626[1]#0

Исходные комплектующие

| № | Номенклатура | Количество | |
|---|---|------------|-----|
| 1 | Выключатель-разъединитель ВР32-35-В31250-250А-УХЛЗ-КЭАЗ | 1 | шт. |
| 2 | Держатель ДП-35 габ1 250А ИЭК | 6 | шт. |
| 3 | Плавкая вставка ППНИ-35 250А габ1 ИЭК | 3 | шт. |
| 4 | Шинка медная 3x20x4000 (275А)1м=0,54 кг. (Стандарт) | | |
| 5 | Щит ЩМП-3 IP54 (650x500x220) ИЭК | 1 | шт. |

Завод оставляет за собой право производить замены комплектующих элементов на аналогичные, не ухудшающие первоначально согласованные характеристики

Согласовано _____

Спецификация номенклатуры: 1615524|2|Пункт ПР11-3078 УХЛ4() ()

Номер запроса: 0101-014626[1]#0

Исходные комплектующие

| № | Номенклатура | Количество | |
|---|---|------------|-----|
| 1 | Автомат 3П 16А х-ка С ВА 47-100 10кА PROxima ЭКФ | 1 | шт. |
| 2 | Автомат 3П 25А х-ка С ВА 47-100 10кА PROxima ЭКФ | 2 | шт. |
| 3 | Автомат 3П 40А х-ка С ВА 47-100 10кА PROxima ЭКФ | 1 | шт. |
| 4 | Автомат ВА 99 250/200А 3П 35кА ЭКФ | 1 | шт. |
| 5 | Расцепитель независимый к ВА-99 220/380В 250-400А ЭКФ | 1 | шт. |
| 6 | Шинка медная 3x20x4000 (275А)1м=0,54 кг. | | |
| 7 | Щит ЩМП-6 IP54 (1200x750x300) ИЭК | 1 | шт. |
| 8 | Автомат 3П 32А х-ка С ВА 47-100 10кА PROxima ЭКФ | 1 | шт. |
| 9 | Автомат 3П 50А х-ка С ВА 47-100 10кА PROxima ЭКФ | 2 | шт. |

Завод оставляет за собой право производить замены комплектующих элементов на аналогичные, не ухудшающие первоначально согласованные характеристики

Согласовано _____

Спецификация номенклатуры: 1615524|3|Ящик Я5110-3574 УХЛ4() ()

Номер запроса: 0101-014626[1]#0

Исходные комплектующие

| № | Номенклатура | Количество | |
|---|--|------------|-----|
| 1 | Автомат ВА 47-63, 1P 2A (C) 4,5kA EKF PROxima | 1 | шт. |
| 2 | Автомат ВА 47-63, 3P 40A (D) 4,5kA EKF PROxima | 1 | шт. |
| 3 | Кнопка управления LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная с подсветкой ИЭК | 1 | шт. |
| 4 | Контактор КМЭ 40А 220В ЭКФ | 1 | шт. |
| 5 | Приставка ПКЭ-22 доп.контакты 2з+2р ЭКФ | 1 | шт. |
| 6 | Реле РТЭ-3355 электротепловое 30-40А ЭКФ | 1 | шт. |
| 7 | Щит ЩМП-2 IP54 (500x400x220) ИЭК | 1 | шт. |

Завод оставляет за собой право производить замены комплектующих элементов на аналогичные, не ухудшающие первоначально согласованные характеристики

Согласовано _____

Спецификация номенклатуры: 1615524|4|Ящик Я5110-3474 УХЛ4() ()

Номер запроса: 0101-014626[1]#0

Исходные комплектующие

| № | Номенклатура | Количество | |
|---|--|------------|-----|
| 1 | Автомат ВА 47-63, 1P 2A (C) 4,5kA EKF PROxima | 1 | шт. |
| 2 | Автомат ВА 47-63, 3P 25A (D) 4,5kA EKF PROxima | 1 | шт. |
| 3 | Кнопка управления LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная с подсветкой ИЭК | 1 | шт. |
| 4 | Контактор КМЭ 25А 220В ЭКФ | 1 | шт. |
| 5 | Приставка ПКЭ-22 доп.контакты 2з+2р ЭКФ | 1 | шт. |
| 6 | Реле РТЭ-3353 электротепловое 23-32А ЭКФ | 1 | шт. |
| 7 | Щит ЩМП-2 IP54 (500x400x220) ИЭК | 1 | шт. |

Завод оставляет за собой право производить замены комплектующих элементов на аналогичные, не ухудшающие первоначально согласованные характеристики

Согласовано _____

Спецификация номенклатуры: 1615524|5|Ящик Я5111-2474 УХЛ4() ()

Номер запроса: 0101-014626[1]#0

Исходные комплектующие

| № | Номенклатура | Количество | |
|---|---|------------|-----|
| 1 | Автомат ЗП 4А х-ка D BA 47-63 4,5кА PROxima ЭКФ | 1 | шт. |
| 2 | Кнопка управления LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная с подсветкой ИЭК | 1 | шт. |
| 3 | Контактор КМЭ 9А 220В ЭКФ | 1 | шт. |
| 4 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1 | шт. |
| 5 | Приставка ПКЭ-11 доп.контакты 1з+1р ЭКФ | 1 | шт. |
| 6 | Реле РТЭ-1307 электротепловое 1,6-2,5А ЭКФ | 1 | шт. |
| 7 | Щит ЩМП-1 IP54 (395x310x220) ИЭК | 1 | шт. |

Завод оставляет за собой право производить замены комплектующих элементов на аналогичные, не ухудшающие первоначально согласованные характеристики

Согласовано _____