



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тюменьнеруд»

ПАСПОРТ*
на песок КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (намывной)**
карьера «Озеро Андреевское»
от 18 октября 2016 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	1 474
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	2,25
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	0,3
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	4,0
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Менее 15 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	2,2	3,8	20,5	64,4	8,0	1,1
Полный остаток, %	2,2	6,0	26,5	90,9	98,9	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

** Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.

625530, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Вокзальная, 1а, стр. 1
тел./факс: (3452) 72-75-44, 72-75-67, 500-410, сайт: www.t-nerud.ru, e-mail: t-nerud@t-nerud.ru
ИНН 7224007069, КПП 722401001, ОКПО 12543875, ОГРН 1027200801539