

Приложение
к Служебной записке
от 19.08.2016 г. № 1776

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи»

В.Н. ГУРЕЕВ

заместитель директора (уполномоченный руководитель) по компетенции

«24» 08 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки (товара, работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	КОСГУ
Демонтаж станции повышения давления из ТП корпуса «Сочи» и её монтаж в ЦТП на системе ГВС	Шт.	1	
Описание (характеристика) товаров, работ, услуг			
Функциональная характеристика товаров (работ, услуг): модернизация работоспособности системы горячего водоснабжения в ЦТП для более эффективной её работы (изменение рабочих характеристик по давлению)			
Техническая характеристика товаров (работ, услуг): Демонтаж станции повышения давления из ТП корпуса «Сочи», её дефектовка, техническое обслуживание и монтаж в ЦТП на системе ГВС			
Требования к комплектации: Станция повышения давления WILO с 3-мя насосами, 2- заглушки на задвижках Ф-100 мм, 2- задвижки на ГВС Ф-100 мм.			
Требования к безопасности: общие			
Требования к качеству: Настройка системы поддержания давления, опресовка, гарантийные обязательства к качеству сварных швов.			
Требования к содержанию работ, услуг: Соблюдение норм Охраны Труда, Технике Безопасности при проведении сварных работ, Электробезопасности и Правил работы в Тепловых Энергоустановках, гарантийные обязательства на проведённые работы.			
Требования к результатам работ, услуг: Повышение рабочего давления в системе ГВС с 2,0 Атм. До 3,6-3,8 Атм. (для обеспечения ГВС 3-5 этажей Дачи №7 и Административного корпуса).			
Требования к условиям (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг): в рамках заключённого договора			
Иные сведения по усмотрению инициатора закупки:			

Приложение:

Составил:

Начальник отдела В и В

ответственное должностное лицо инициатора закупки


подпись

А.В Кочкин

инициалы, фамилия

19.08.2016

дата

Проверил:

Начальник СЭ

руководитель подразделения – инициатора закупки


подпись

Г.И.Кияшко

инициалы, фамилия

19.08.2016

дата