Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еденица измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Стальной шаровый кран муфтовый Ду15, T_{max}=180 °С, Ру40 бар				шт.	10		
17	Стальной шаровый кран муфтовый Ду32, T_{max}=180 °С, Ру40 бар				шт.	1		
18	Редуктор для автоматической подпитки Ду15 с манометром			FAR	шт.	1		
19	Клапан обратный латунный тарельчатый, межфланцевый Ду80, T_{max}=200 °С, Ру16 бар	802		DANFOSS	шт.	1		
20	Клапан обратный латунный пружинный муфтовыйДу15, T_{max}=80 °С, Ру16 бар	art.3121		GENEBRE	шт.	1		
21	Клапан обратный латунный пружинный муфтовыйДу25, T_{max}=80 °С, Ру16 бар	art.3121		GENEBRE	шт.	1		
22	Клапан обратный латунный пружинный муфтовыйДу50, T_{max}=80 °С, Ру16 бар	art.3121		GENEBRE	шт.	1		
23	Механический фильтр с магнитной вставкой, фланцевый Ду65 T_{max}=300 °С, Ру16 бар,	WKOFm		EFAWA	шт.	1		
24	Механический Y-образный фильтр муфтовыйй Ду50 T_{max}=240 °С, Ру16 бар,	art.2460		GENEBRE	шт.	1		
25	Механический Y-образный фильтр муфтовыйй Ду25 T_{max}=240 °С, Ру16 бар,	art.2460		GENEBRE	шт.	1		
26	Манометр МДО2, диапазон измерений 0-1,0 МПа, T_{max}=150 °С, с отборным устройством	ДМ02-100-G		МЕТЕР	шт.	26		
	Термометр биметаллический Т31 в комплекте с бобышкой, диапазон измерений 0-120 °С.	ТБ-080-1 (40-100)		МЕТЕР	шт.	7		
	Манометр МДО2, диапазон измерений 0-1,0 МПа, T_{max}=150 °С, с отборным устройством	ДМ02-160-G		МЕТЕР	шт.	14		
	Кран шаровый со спускным элементом и заглушкой, латунный, муфтовый Ду15, T_{max}=150 °С, Ру30 бар	EAGLE		DANFOSS	шт.	14		
	Переход концентрический, 32/65	ГОСТ 17378-2001	--	ЗАО "Реком"	шт.	2		
	Переход концентрический, 50/80	ГОСТ 17378-2001	--	ЗАО "Реком"	шт.	4		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.