

	Наименование параметра	Значение параметра	Примечания
1	По количеству трансформаторов	1-транс-ная	
2	По типу схемы	Тупиковая	
3	Исполнение ввода ВН	Кабельный	
4	Исполнение ввода НН	Кабельный	
5	Мощность КТП, кВА	250	
6	Напряжение на стороне ВН, кВ	6	
7	Напряжение на стороне НН, кВ	0,4	
8	Наличие трансформатора	Да	
9	Тип трансформатора	ТМГ	
10	Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне ВН	нет	
11	Коммутационный аппарат УВН	ВНА	
12	Вводной коммутационный аппарат РУНН	Рубильник	
13	Исполнение отходящих линий	Рубильники (РПС-2, РПС-4)	
14	Количество и токи отходящих линий, А		
15	Наличие ограничителей перенапряжения, (разрядников на стороне НН	Нет	
16	Приборы учета	Вольтметр Амперметр	
17	Счетчики учета электроэнергии	Меркурий ART 230	
18	Наличие фидера уличного освещения	Нет	
19	Материал корпуса	Металл	
20	Дополнительная аппаратура	-	
21	Количество КТП в заказе, шт	1	

010817-ЭС							
Строительство КТП проект, КЛ-10кВ, КЛ-1кВ электроснабжения хозяйственно-складского комплекса по адресу: пр. Патриотов, 27.							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Электроснабжение					Стадия	Лист	Листов
					Р	8	
Опросный лист для заказа КТП					000		
					"ЭнергоСервис-Проект"		
Разраб.	Долгов						
Проверил	Романов						

Копировал

А3