

15.6. Перечень работ по каждому кондиционеру оформляется в табличной форме и согласовывается с Покупателем до начала работ.

15.7. Работы по монтажу, подключению к электросети и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика.

15.8. Трубопроводы должны изолироваться термофлексовой трубкой.

15.9. Материал, используемый при прокладке трасс кондиционеров должен обеспечивать их надежную защиту от физических и климатических воздействий.

15.10. Отверстия, проделанные в стенах, должны быть заделаны.

15.11. Трубопровод укладывается в декоративный короб или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку.

15.12. Внутренний блок сплит-систем (кондиционеров) должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах.

15.13. Работа сплит-систем (кондиционеров) должна соответствовать эксплуатационной документации и поддерживать необходимую температуру.

15.14. Строительный мусор, образовавшийся в процессе монтажных работ, подлежит уборке Поставщиком в день проведения ПНР.

15.15. Все повреждения интерьера помещения и фасада здания, возникшие вследствие работ по монтажу и ПНР, устраняются за счет средств Поставщика.

15.16. Поставщик обязан выполнять работы по монтажу и ПНР с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил санитарно-гигиенического режима в зданиях и на прилегающих к ним территориях в соответствии с Актом о разграничении ответственности подписанного Покупателем и Поставщиком.

15.17. Ответственность за соблюдение требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил санитарно-гигиенического режима в зданиях при проведении работ в соответствии с настоящим техническим заданием несет Поставщик, который своим приказом назначает ответственных лиц за проведение работ. Копия приказа передается Покупателю до начала проведения работ.

15.18. Инструменты, приспособления и механизмы, необходимые для проведения работ по монтажу и ПНР обеспечивает Поставщик.

16. Требования по объему гарантий качества товаров: в соответствии с гарантией завода-изготовителя.

17. Требования по сроку гарантий качества.

17.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать гарантийному сроку, установленному изготовителем, с даты подписания Покупателем и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ-12).

17.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем и Поставщиком Актов выполненных работ.

17.3. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, связанные с выполненными Поставщиком работами, то Покупатель, в течение 1 (одного) рабочего дня направляет письменное уведомление об этом Поставщику. Поставщик, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого сообщения обязан направить уполномоченного представителя для составления двухстороннего акта по факту несоответствия или сообщить о невозможности направления уполномоченного представителя.