1	Мощность КТП, кВА	[25]; 40; 63; 100; 160; 250
2	Климатическое исполнение	У1
3	Напряжение стороны ВН, кВ	☒ 6 ☐ 10
4	Тип трансформатора	ТМГ-11
5	Схема и группа соединений обмоток трансформатора	☒ Y/Yн-0 ☐ Δ/Yн-11
6	Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН	☐ РВО ☒ ОПН ☐ нет
7	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	[0,4]
8	Выводы на стороне НН	☐ воздушный ☒ кабельный ☐ воздушно-кабельный
9	Тип вводного аппарата на стороне НН	☒ автоматический выключатель ☐ рубильник
10	Тип аппаратов на отходящих линиях	☒ автоматические выключатели ☐ рубильники-предохранители
11	Количество и номинальные токи отходящих линий	1- 25 А 2- 25 А
12	Наличие и ток фидера уличного освещения	☒ Да ([16А]; 25А) ☐ Нет
13	Наличие общего учета электроэнергии	☐ активной энергии ☐ активной и реактивной энергии ☒ Нет
14	Конструктивные особенности и дополнительные требования	

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Нач.отд.		Егоренков			06.17
Провер.		Харламова			06.17
Разраб.		Скрицкая			06.17
Н.контр.		Новоселов			06.17

2844-4203-ЭЛ.ОЛ

Опросный лист на МТП 25/6/0,4

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦЕНТРОГИПРОРУДА

276598/3

Формат А4