**Основные технические параметры
Трансформаторов напряжения -35кВ типа НАЛИ-35кВ или аналогов.**

№ п/п.	Технические параметры	Ед.изм.	Величина параметры	Информация о соответствии (Товар, предлагаемый Поставщиком)
1	Страна производитель	Указывается поставщиком		
2	Завод-изготовитель	Указывается поставщиком		
3	Тип НАЛИ-35-1 или аналог	кВ	35	
4	Номинальное напряжение на вводах первичной обмотки	В	35000	
5	Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50Гц	кВ	40,5	
6	Номинальное линейное напряжение на вводах основной вторичной обмотки	В	$100\sqrt{3}$; 100	
7	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки	В	$100\sqrt{3}$; 100	
8	Номинальная частота	Гц	50	
9	Напряжение на вводах цепей, предназначенных для контроля изоляции:			
	<ul style="list-style-type: none"> • при симметричном номинальном первичном фазном напряжении • при приложенном симметричном линейном напряжении, и последующем замыкании одной из фаз на землю 	В	3 не более	
10	Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки	ВА	50	
11	Номинальная мощность основной измерительной обмотки	ВА	25	
12	<ul style="list-style-type: none"> • Классы точности основной вторичной обмотки 		0,5	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Класс точности дополнительной вторичной обмотки 		0,5 3Р	
14	<ul style="list-style-type: none"> • Количество вторичных обмоток 		3	
15	Схема и группа соединения обмоток измерительных трансформаторов:		Ун/Ун/П-0	
16	Климатическое исполнение		УХЛ1	
17	Высота над уровнем моря	м	1000	

Наименование поставщика

ФИО, должность

Подпись/Печать