

Техническая спецификация

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размер- ность	Требования заказчика
1	Производительность	м ³ /ч	38..250
2	Условный диаметр входного и выходного патрубков камеры обеззараживания	мм	200
3	Рабочее давление в камере обеззараживания, не более	МПа (бар ²)	1 (10)
4	Разрежение в камере обеззараживания, не более	МПа (бар)	-0,01 (-0,1)
5	Тип лампы (безозоновое исполнение)		DB 500HO-32
6	Количество лам в камере	шт.	4
7	Срок службы лампы, не менее	ч	12000
8	Количество включений/отключений в течении срока службы, не более		5000
9	Напряжение питания	В	380/220±10%
10	Частота питающего напряжения	Гц	50
11	Потребляемая мощность, не более - камера обеззараживания и пульт управления - блок промывки	кВт	2,15 0,25
12	Коэффициент мощности, не менее		0,96
13	Тепловыделения в пульте управления, не более	кВт	0,25
14	Габариты: - камера обеззараживания - пульт управления - блок промывки	мм	1495x392x469 662x444x821 465x211x280
15	Масса, не более: - камера обеззараживания - пульт управления - блок промывки	кг	59 85 10
16	Объем камеры обеззараживания	л	75
17	Тип блока промывки		БПР-2Е
18	Длина ламповых кабелей	м	5