SIRA NO	MALZEME KODU/ КОД МАТЕРИАЛА	b	BİRİM/ЕД.ИЗМ.	MIKTAR		
				TALEP EDILEN MIKTAR / КОЛ.ЗАЯВКИ	ALINAN MIKTAR / ОТПУЩЕНО	KALAN MIKTAR / ОСТАТОК
1		HIDROFORLAR (DETAYLAR EKTE)	SET			

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

BOOSTER & FIRE PUMP SCHEDULE

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ОПИСАНИЕ	ТИП	КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ	РАСХОД ВОДЫ [м³/ч]	НАПОР [mH2O]	ЭЛЕКТР. МОЩНОСТЬ [кВт]	В/Фаза/Частота	МЕМБРАННЫЙ БАК [Л]	КОЛИЧЕСТВО
EQUIPMENT NOTATION	DESCRIPTION	TYPE	NUMBER OF PUMPS	FLOW RATE [m³/h]	PUMP HEAD [mSS]	INPUT POWER [kW]	V/Ph/Hz	D TANK [L]	QUANTITY
DWB-01	УСТАНОВКА ПОВЫСИТЕЛЬНОГО НАСОСА B1	МНОГОНАСОСНЫЙ КОМПЛЕКТ	(2 РАБОЧИЙ,1РЕЗЕРВНЫЙ)	3 x 17.5	80	3 x 11	380-415 V / 3 / 50-60 Hz	1000	1
	B1 SYSTEM BOOSTER PUMP SET	MULTI PUMP SET FREQUENCY CONTROLLED	3 (1 STAND-BY)						
HWB-01	УСТАНОВКА ПОВЫСИТЕЛЬНОГО НАСОСА СИСТЕМЫ B5	МНОГОНАСОСНЫЙ КОМПЛЕКТ	(1 РАБОЧИЙ,1РЕЗЕРВНЫЙ)	2 x 2.0	60	2 x 1,5	380/3/50	200	1
	B5 SYSTEM BOOSTER PUMP SET	MULTI PUMP SET FREQUENCY CONTROLLED	2 (1 STAND-BY)						