


РАСЧЕТ-ЗАЯВКА

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	ГОСТ на сортмент	Марка	ГОСТ на марку	Кол-во	Примечание
1	Вентилятор алюминиевый исп. I правого вращения	шт.		ВЦ14-46 № 3,15		1	L=3000м3/ч
2	Электродвигатель взрывозащищенный	шт.		АИМ 80 В4		1	N=1.5 кВт, n=1400об/мин
3	Воздуховод спирально-навивной оцинкованный	м		Ø 250		11,51	
4	Отвод	шт.		R=d=250		2	90°
5	Переход	шт.		Ø 250/Ø 328		1	L=300
6	Переход	шт.		□ 226/Ø 250		1	L=200
7	Зонт вытяжной	шт.		Ø 250		1	
8	Гибкая вставка	шт.		Ø 328		1	
9	Ниппель	шт.		Ø250 мм		4	
10	Болт фундаментный с гайкой	комплект		M10*300	24379.1-80	4	
11	Цемент	кг		B15M200W4		100	
12	Щебень	кг				398	средней фракции 10-20мм
13	Песок	кг				278	средней крупности 2,0-2,5 мм без примесей
14	Резина	м2		δ=20 мм		0,35	500*700
15	Кровельные саморезы	шт.		Ø4.8 мм		100	
16	Алюминиевый скотч (50м)	уп.				1	
17	Лючки питомертражные	шт.				2	
18	Проволока	м		Ø3мм		92	
19	Сталь угловая	кг	8509-93	40*40*4		24	
20	Вентилятор алюминиевый исп. I левого вращения	шт		ВЦ14-46 № 2,5		1	L=1000м3/ч
21	Электродвигатель взрывозащищенный	шт		АИМ63В4		1	N=0,37 кВт, n=1365об/мин
22	Гибкая вставка	шт		Ø 256		1	
23	Электроды	кг	9567-75	Ø42 Ø4мм		2	
24	Швеллер	м/кг	8240-97	№10		2/17,2	
25	Сталь толстолистовая	кг	19903-2015	δ=20,0		81,64	800*650
26	Резина	м2		δ=20,0мм		0,16	400*400
27	Болты	шт.	7798-70	M10x60		4	
28	Гайки с шайбами	шт.	5915-70	M10		4	
29	Болты	шт.	7798-70	M6x30		36	
30	Гайки с шайбами	шт.	5915-70	M6		36	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Вытяжная вентиляция и воздушное отопление в кладовой для хранения химикатов в цехе №4		
Разработал		Комарова Л.Г.		25.07.18			
Согласовано		Моложников С.Г.		25.07.18			
ЗГИ по ТВ		Попов Д.А.		25.07.18			
Гл. инженер		Буков Е.Б.					
Зам. Генерального директора по коммерческим вопросам		Голубев О.В.		26.07.18	АО «ВТМЗ»		
					СЭХ		
					6х262 от 30.07.18		