

№ документа	
Дата	11.01.2019
Кому:	Исполнительному директору Басову А.А.
От кого:	Инженера по ремонту Стеганцева Р.Л.

Техническое задание

«Проведение тендера по выбору организации оказывающей услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения»

На данный момент обслуживание пожарной сигнализации производится по договору №01/03/18 от 1.03.18г. фирмой ООО «Пожгортехника. В связи с приближающимся сроком окончания существующего договора прошу провести тендер по выбору организаций в данной сфере услуг с целью дальнейшего заключения договорных обязательств.

Требования к компании поставщика услуг

У компании поставщика услуг должна быть лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. У персонала производящего данные работы должны быть удостоверения, свидетельства о повышении квалификации.

Параметры действующей системы автоматической пожарной сигнализации

№ п/п	Расшифровка оборудования	Марка и модель оборудования	Количество,шт
1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Сигнал-20ПСМД	4
2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Сигнал-20М	5
3	Пульт контроля и управления	С2000-М	1
4	Блок контрольно-пусковой	С2000-КПБ	15
5	Блок индикации с клавиатурой	С2000-БКИ	1
6	Источник вторичного электропитания резервированный	СКАТ-1200И7 исп.3000	7
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-41М	331
8	Извещатель пожарный	ИП 101-	29

	тепловой	18A2R1 исп.01	
9	Извещатель ручной	ИПР 513-10	33
10	Извещатель пожарный пламени	ИП 329-5 «Аметист» 01P1	85
11	Оповещатели звуковые	ПКИ- 1(Иволга)	223
12	Оповещатель охранно- пожарный свето-звуковой	Гром-12К	22
13	Световые оповещатели пожарные	«Молния-12» «Выход»	24

Введена в эксплуатацию – июль 2014 год.

Параметры действующей системы автоматического пожаротушения

№ п/п	Расшифровка оборудования	Марка и модель оборудования	Количество,шт
1	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами и оповещения	C2000-АСПТ	8
2	Блок индикации и управления пожаротушением	C2000-ПТ	1
3	Блок контрольно-пусковой	C2000-КПБ	5
4	Источник вторичного электропитания резервированный	СКАТ-2400	2
5	Извещатель ручной	ИПР 513-10	22
6	Извещатель пожарный пламени	ИП 329-5 «Аметист» 01P1	26
7	Оповещатели охранно- пожарные световые(табло)	Молния-24 «Автоматика отключена»	13
8	Оповещатели охранно- пожарные световые(табло)	Молния-24 «Порошок уходи»	10
9	Оповещатели охранно- пожарные световые(табло)	Молния-24 «Порошок не входи»	10
10	Оповещатель охранно- пожарный свето-звуковой	Филин (ПКИ- СП12)	30
11	Модуль порошкового пожаротушения	Лавина МПП-100-08	20

Введена в эксплуатацию – январь 2015г.

Инженер по ремонту _____ Стеганцев Р.Л.

Исп. Стеганцев Р.Л. тел. внутр. 161