

№	Наименование материалов, оборудования – марка, тип, техническая характеристика	Ед. изм.	КОЛ – ВО
1	Ограничитель перенапряжения для защиты электрооборудования РУ и аппаратов от атмосферных и коммутационных перенапряжений в воздушных сетях напряжения 10 кВ переменного тока частотой 48-62 Гц с изолированной или резонансно заземленной нейтралью. Класс напряжения сети 10 кВ, наибольшее напряжение 12,5 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА, габарит, размеры 100х190 мм. УХЛ1	шт	33
2	Изолятор опорный штыревой стеклянный ШС20	шт	655
3	2.2 Колпачок К-6	шт	475
4	2.3 Колпачок К-9	шт	180
5	2.4 Зажим петлевой ПС-2	шт	228
6	2.5 Зажим плащечный ПА-2	шт	394
7	2.6 Звено ПРТ-7	шт	26
8	2.7 Звено ПРТ-7-1	шт	2
9	2.8 Скоба СК-7	шт	24
10	2.9 Серьга СРС-7-17	шт	19
11	2.10 Зажим аппаратный А1А-50	шт	12
12	2.11 Зажим аппаратный А2А-50	шт	66
13	2.12 Наконечник 7-8	шт	8
14	2.13 Подвеска натяжная изолирующая - изолятор подвесной ПС70Д - 2 шт. - ушко однолапчатое У1-7-16 - 1 шт. - звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 - 1 шт. - зажим натяжной болтовой - НКК-1-1Б -1 шт. (Серия 3.407.1-143.1.30)	шт	156
15	2.14 Подвеска натяжная изолирующая	шт	15

	- изолятор подвесной ПС70Д - 2 шт. - ушко однолапчатое У1-7-16 - 1 шт. - звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 - 1 шт. - зажим натяжной болтовой - НКК-1-1Б - 1 шт. (Серия 3.407.1-143.5.20)		
16	2.15 Подвеска натяжная изолирующая: - изолятор подвесной ПС70Д - 4 шт. - ушко двухлапчатое У2-7-16 - 2 шт. - коромысла универсальные 2КУ-12-1 - 1 шт. - скобы двойная трехлапчатая СКТ-12-1 - 1 шт. - зажим натяжной болтовой - НКК-1-1Б - 1 шт. (Серия 3.407.1-143.5.21)	шт	3
17	2.16 Серьга для крепления изолирующих подвесок по серии 3.407.1-143.1.30, 3.407.1-143.5.20, 3.407.1-143.5.21 (СРС-7-17)	шт	174
18	2.22 Комплект защиты от птиц для штыревых изоляторов, устанавливаемых на неизолированных проводах, включающий в себя защитные кожухи и монтажные ремешки, изготовленные из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению	шт	655
19	2.23 Комплект защиты от птиц для устройств ОПН и кабельных муфт (универсальный), устанавливаемых на ограничителях перенапряжения, включающий в себя защитные кожухи и монтажные ремешки, изготовленные из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению	шт	174
20	3.1 Опора железобетонная промежуточная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-IV - 1 шт. - траверса ТМ1 - 1 шт. - хомут Х1 - 1 шт. (П10-1 Серия 3.407.1-143.1.7)	шт	105
21	3.2 Опора железобетонная угловая промежуточная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-IV - 2 шт. - плита П-ЗИ - 2 шт. - траверса ТМ5 - 1 шт. - оголовки ОГ1 - 1 шт. - хомут Х1 - 1 шт. - хомут Х2 - 1 шт. - болт Б5 - 1 шт. - кронштейн У1 - 1 шт. - стяжка Г1 - 2 шт. - проводник ЗП1 - 2,0м (УП10-1 Серия 3.407.1-143.1.9)	шт	13

22	3.3 Опора железобетонная анкерная (концевая) с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-1V - 2 шт. - плита П-ЗИ - 2 шт. - траверса ТМ6 - 1 шт. - накладка ОГ2 - 2 шт. - накладка ОГ5 - 1 шт. - хомут Х1 - 1 шт. - болт Б5 - 1 шт. - кронштейн У1 - 1 шт. - стяжка Г1 - 2 шт. - проводник ЗП1 -2,0м (А10-1 Серия 3.407.1-143.1.10)	шт	13
23	3.4 Опора железобетонная угловая анкерная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-IV - 3 шт. - плита П-ЗИ - 3 шт. - траверса ТМ6 - 1 шт. - накладка ОГ2 - 2 шт. - накладка ОГ5 - 1 шт. - хомут Х1 - 1 шт. - болт Б5 - 1 шт. - кронштейн У1 - 2 шт. - стяжка Г1 - 3 шт. - проводник ЗП1 -2,0м (УА10-1 Серия 3.407.1-143.1.11)	шт	13
24	3.5 Опора железобетонная анкерная (ответвительная) с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-IV - 2 шт. - плита П-ЗИ - 2 шт. - траверса ТМ3 - 1 шт. - траверса ТМ6 - 1 шт. - хомут Х1 - 2 шт. - болт Б5 - 1 шт. - кронштейн У1 - 1 шт. - стяжка Г1 - 2 шт. - проводник ЗП1 -1,7м (ОА10-1 Серия 3.407.1-143.1.12)	шт	5
25	3.6 Опора железобетонная угловая анкерная (ответвительная) с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-IV - 3 шт.	шт	1

	- плита П-ЗИ - 3 шт. - траверса ТМ6 - 3 шт. - накладка ОГ2 - 1 шт. - накладка ОГ5 - 1 шт. - накладка ОГ5 - 1 шт. - хомут Х1 - 3 шт. - хомут Х7 - 1 шт. - болт Б5 - 1 шт. - кронштейн У1 - 2 шт. - стяжка Г1 - 3 шт. - кронштейн РА4 - 1 шт. - проводник ЗП1 -2,3м (УОА10-1 Серия 3.407.1-143.1.13)		
26	3.7 Опора железобетонная переходная промежуточная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 105-5-IV - 3 шт. - оголовок ОГ1 - 3 шт. - хомут Х1 - 3 шт. (ПП10-3 Серия 3.407.1-143.5.5)	шт	4
27	3.8 Опора железобетонная переходная анкерная (концевая) с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СНВ-7-13 -1шт. - надставка ТС4 - 1 шт. - хомут Х4 - 1 шт. (ПП10-4 Серия 3.407.1-143.5.6)	шт	2
28	3.9 Опора железобетонная переходная промежуточная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СВ 164-12 - 1 шт. - траверса ТМ13 -1шт. - хомут Х33 - 1 шт. - хомут Х34 - 1 шт. - оголовок ОГ7 - 1 шт. - проводник ЗП1 -1,3м (ПП10-5 Серия 3.407.1-143.5.7)	шт	17
29	3.10 Опора железобетонная переходная анкерная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СНВ 7-13 -2 шт. - плита П-ЗИ - 2 шт. - траверса ТМ14 -1шт. - оголовок ОГ13 -1шт. - хомут Х4 - 2 шт.	шт	1

	- хомут Х5 - 2 шт. - кронштейн У2 - 1 шт. - стяжка Г1 - 2 шт. - проводник ЗП1 -1,5м (ПА10-3 Серия 3.407.1-143.5.13)		
30	3.11 Опора железобетонная переходная анкерная (концевая) с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СНВ 164-12-2 шт. - плита П-ЗИ - 1 шт. - траверса ТМ21 - 2 шт. - кронштейн ОГ12 -2 шт. - оголовки ОГ15 - 1 шт. - болт Б1 - 3 шт. - болт Б6 - 2 шт. - кронштейн У5 - 1 шт. -оттяжка ОТЗ - 1 шт. - проводник ЗП1 -1,9м (ПА10-5 Серия 3.407.1-143.5.15)	шт	1
31	3.12 Опора железобетонная переходная угловая анкерная с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - стойка СНВ-7-13 - 3 шт. - плита П-ЗИ - 3 шт. - траверса ТМИ - 1 шт. - штырь ОГ 11 - 2 шт. - оголовки ОГ13 -1 шт. - хомут Х4 - 2 шт. - хомут Х5 - 2 шт. - кронштейн У2 -2 шт. - стяжка Г1 - 3 шт. - проводник ЗП1 -1,1 м (ПУА10-1 Серия 3.407.1-143.5.16)	шт	1
32	3.13 Устройство ответвления на концевой опоре с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной в заводских условиях горячим цинкованием - траверса ТМ2 -1 шт. - хомут Х1 -1 шт. - проводник ЗП1 -1,2 м (УОК Серия 3.407.1-143.1.15)	шт	3
33	3.14 Установка разъединителя на промежуточной опоре с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной горячим оцинкованием в заводских условиях: - кронштейн РА1 -1 шт. - кронштейн РА2 -1 шт. - вал привода РА3 - 2 шт. - кронштейн РА4 -1 шт. - кронштейн РА5 - 3 шт. - хомут Х7 - 3 шт.	шт	1

	- хомут Х8 -1 шт. - проводник ЗП1 - 4,5 м (ПР-1 Серия 3.407.1-143.1.21)		
34	3.15 Установка разъединителя на анкерной (концевой) опоре с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной горячим оцинкованием в заводских условиях: - кронштейн РА1 -1 шт. - кронштейн РА2 -1 шт. - вал привода РА3 - 2 шт. - кронштейн РА4 -1 шт. - кронштейн РА5 -1 шт. - хомут Х7 - 3 шт. - хомут Х8 -1 шт. - проводник ЗП1 -4,5м (КР-1 Серия 3.407.1-143.1.22)	шт	3
35	3.16 Установка разъединителя на ответвительной анкерной опоре с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной горячим оцинкованием в заводских условиях: - кронштейн РА1 -1 шт. - кронштейн РА2 -1 шт. - вал привода РА3 - 2 шт. - кронштейн РА4 -1 шт. - кронштейн РА5 -1 шт. - хомут Х7 - 3 шт. - хомут Х8 -1 шт. - проводник ЗП1 -4,5м (ОАР-1 Серия 3.407.1-143.1.24)	шт	5
36	3.17 Установка разъединителя и двух кабельных муфт на анкерной опоре А10-1 с антикоррозионной защитой металлоконструкций, выполненной горячим оцинкованием в заводских условиях: - кронштейн РА1 -1 шт. - кронштейн РА2 -1 шт. - вал привода РА7 - 2 шт. - кронштейн РА7 - 2 шт. - кронштейн Р2 - 3 шт. - хомут Х7 - 8 шт. - хомут Х8 - 4 шт. - проводник ЗП1 - 2,7 м - кронштейн КМ1 -1 шт. - скоба КМ3 - 3 шт. - уголок L80x6, L=2300 - 2 шт. - кронштейн КМ2.1 -1 шт. (по чертежу Г. 1.0000.17029-УСМН/ГТП-501.201-ЭСЛ2 лист)	шт	2
	Металлы для изготовления кронштейна КМ2.1:		
37	3.18 уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 L=0,75 м оцинк.по ГОСТ 9.307-89 СтЗсп2 ГОСТ 535-2005	шт	4
38	3.19 уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 L=0,7 м оцинк.по ГОСТ 9.307-89 СтЗсп2 ГОСТ 535-2005	шт	4

39	3.20 уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 L=0,4 м оцинк.по ГОСТ 9.307-89 СтЗсп2 ГОСТ 535-2005	шт	4
40	3.20 уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 L=0,4 м оцинк.по ГОСТ 9.307-89 СтЗсп2 ГОСТ 535-2005	шт	4
41	4.1 Полоса 4Х40-В-2 ГОСТ 103-2006 оцинк. по ГОСТ 9.307-89 СтЗкп ГОСТ 535-2005	м	440
42	4.2 Круг 16-А-1 ГОСТ 2590-2006 L=5 м оцинк. по ГОСТ 9.307-89 СтЗпсб ГОСТ 535-2005	шт	190
43	5.1 Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ	кг	5
44	5.3 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов (L=2950 мм) условным проходом 100 мм,	шт	36
45	5.4 Труба 273х7,0 II ГОСТ 10704-91 оцинк. по ГОСТ 9.307-89 СтЗсп ГОСТ 10705-80	м	193
46	5.5 Труба из полиэтилена высокого давления, неиспользуемая для хозяйственно-питьевого назначения, техническая, поставляемая в бухте с ном. наружным диаметром 110х12,3 (ГОСТ 18599-2001 ПЭ 110 SDR 9- 110х12,3)	м	579

ВСЕ СЧЕТА С СОГЛАСОВАНИЕМ ООО «ИСТ»