

Ведомость заполнения воротных и дверных проемов										7
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во, шт			Примеч.			
				1 эт	2 эт	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	ГОСТ 30970-2014	ДПВС Г П Пр 2050-770	810x2100h	5	-	5				
1а	ГОСТ 30970-2014	ДПВС Г П Пр 2050-980	1020x2100h	2	-	2				
2	ГОСТ 30970-2014	ДПВС Г П Л 2050-770	810x2100h	7	-	7				
3	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Л 2050-770	810x2100h	1	-	1				
4	Дверной блок металлический противопожарный сертифицированный	ДПМ 2050h-770 левосторон. (EI 30)	810x2100h	3	-	3				
5	ГОСТ 31173-2016	ДСН А Оп Прз Л Н Псп класс1 М3 Уз 2050-1270	1310x2100h	1	-	1	наружная, металл. утепленная			
6	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Пр 2050-870	910x2100h	3	-	3				
7	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Л 2050-870	910x2100h	2	-	2				
8	Дверной блок металлический противопожарный сертифицированный	ДПМ 2050h-870 правосторон. (EI 30)	910x2100h	1	-	1				
9	ГОСТ 31173-2016	ДСН А Оп Прз Л Вн Псп класс1 М3 Уз 2050-1160	1200x2100h	-	1	1	наружная, металл. утепленная			
11	ГОСТ 30970-2014	ДПВС Г Бпр Л 2050-970	1010x2100h	2	-	2				
12	ГОСТ 30970-2014	ДПВС Г Б Пр 2050-1060	1100x2100h	1	-	1				
13	Дверной блок металлический противопожарный сертифицированный	ДПМ 2050h-1350 левосторон. (EI 30)	1410x2100h	1	-	1				
14	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Дв 2050-1370	1410x2100h	4	-	4	1/3 прав, 2/3 лев.			
15	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Дв 2050-1370	1410x2100h	9	-	9	1/3 прав, 2/3 лев.			
16	ГОСТ 30970-2014	ДПНТ О Бпр Дв 2050-1470	1510x2100h	1	-	1	Тамбурная, утепленная, остекл, 1/3лев, 2/3прав			
17	ГОСТ 30970-2014	ДПНТ О Бпр Дв 2050-1470	1510x2100h	1	-	1	Тамбурная, утепленная, остекл, 1/3прав, 2/3лев.			
18	Дверной блок METAFLEX Medicare (Нидерланды)	Дверь автоматическая, двустворчатая, откатная, с огнеупорным полотном (EI30)	1500x2100h	1	-	1				
19	Дверной блок METAFLEX Medicare (Нидерланды)	Дверь автоматическая, одностворчатая, откатная, левосторон.	1380x2145h	1	-	1				
20	Дверной блок рентгенозащитный Reindaert (Нидерланды)	Дверь механическая, одностворчатая, распашная, левосторон., экв.свинца 1,5 мм.	990x2145h	1	-	1				
21	Дверной блок рентгенозащитный Reindaert (Нидерланды)	Дверь автоматическая, одностворчатая, распашная, левосторон., экв.свинца 1,5 мм.	990x2145h	1	-	1				
22	Дверной блок рентгенозащитный METAFLEX Medicare (Нидерланды)	Дверь автоматическая, одностворчатая, откатная, левосторон., экв.свинца 1,5 мм.	1380x2145h	1	-	1				
23	Дверной блок рентгенозащитный Reindaert (Нидерланды)	Дверь механическая, одностворчатая, распашная, левосторон., экв.свинца 1,5 мм.	890x2145h	1	-	1				
24	Дверной блок рентгенозащитный Reindaert (Нидерланды)	Дверь механическая, одностворчатая, распашная, левосторон., экв.свинца 1,5 мм.	1010x2145h	1	-	1				
25	ГОСТ 30970-2014	ДПВ О Бпр 2050h-1470 гвупольная 1/2	1510x2100h	2	-	2	Е15 армир.стекла, 1/2 самозакрывающаяся с уплотнением в притворах			
26	ГОСТ 30970-2014	ДПН О Бпр Дв 2050-1470	1510x2100h	1	-	1	Наружная, утепленная, остекл. 1/3лев, 2/3прав см.рис.1			
27	ГОСТ 30970-2014	ДПН О Бпр Дв 2050-1470	1510x2100h	1	-	1	Наружная, утепленная, остекл. 1/3прав, 2/3лев.			
28	ГОСТ 475-2016	ДВ 1Рл 19-9 Г Л Mg1	910x1910h	-	1	1	служебный			
29	серия 5.904-4	Дус 0.5-1.25 ЭТ, правосторон.	505x1255h	-	1	1	герметичные			
30	ГОСТ 31174-2003 ("Алютех")	ВМ 3600-3125 ПК	3180x3520h	2	-	2	Ворота наружные секц. подъемно-поворотные с дверью, автомат. утепл.			
31	Дверной блок металлический противопожарный сертифицированный	ДПМ 2050h-1660 (EI 30), гвупольная (1/3лев., 2/3прав.)	1700x2100h	2	-	2				
32	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г П Дв 2050-1160	1200x2100h	3	-	3				
33	Дверной блок металлический противопожарный сертифицированный	ДПМ 2050(h)-1170, левосторон. (EI 30)	1210x2100h	1	-	1				
34	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г Бпр Дв 2050-1370	1410x2100h	2	-	2	1/3лев, 2/3 прав.			
1. Все наружные, тамбурные, противопожарные двери, на путях эвакуации оборудовать приборами для самозакрывания и уплотняющими прокладками в притворах. Остекленные двери на путях эвакуации (наружные, тамбурные, в коридорах) выполнить с армированным стеклом. 2. Для заказа на изготовление столярных изделий все размеры проемов уточнить по месту. 3. Крепление дверных блоков выполнять по условиям фирмы-изготовителя. 4. Монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков к стеновым проемам приняты по ГОСТ 30971-2014. 5. В соответствии с СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" проектом предусматривается нормируемое сопротивление теплопередаче: - для входных дверей: Ro=0,85 м2С/Вт. 6. Наружные металлические двери выполняются специализированной фирмой. 7. Противопожарные двери должны иметь сертификат пожарной безопасности и изготавливаться специализированной фирмой. В спецификации ДПМ - дверь противопожарная металлическая. 8. Дверные проемы выполнить без порогов.								Инв. №		
Рисунок 1 поз. 26 								097/17-АР		
Реконструкция здания стационара ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по ул. Кирова д.40 - 1 этап пристройка Приемного отделения								Стадия	Лист	Листов
								Р	6	
Спецификация элементов заполнения дверных проемов								 KARELPROEKT		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Путкова			08.2019					
Пров.		Окрепилов			08.2019					
ГИП		Окрепилов			08.2019					
Нач. отд.		Самохвалов Е			08.2019					
Н. контр.		Окрепилов			08.2019					