

Опросный лист

для заказа коммутационного модуля, выкатного элемента (на базе ВВ/TEL)

1. Вакуумный выключатель:

ВВ/TEL

- 10 20

630

У2

-

шт.

Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ

Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 25 кА

Номинальный ток, А

800

У2

-

шт.

1000

У2

1

шт.

1600

У2

-

шт.

Всего

1

шт.

2. Для модернизации шкафа типа :

КМ-1

(выбрать из списка или указать другое)

- К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП,
- КРУ2-10, К-ХII, К-ХIII, К-ХХVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, КЗ-02, К2-03, КВС-09,
- CSI-1-10, К-IIy, К-IIIy, К-IV, К-VIy, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7,
- КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318,
- КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня

3. Тип заменяемого выключателя :

ВК-10-630

(выбрать из списка или указать другое)

- ВК-10, ВКЭ-10,
- ВМПП-10, ВМП-10К,
- ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133

4. Тип привода :

Встроенный
пружинный

(выбрать из списка или указать другое)

- ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ
- ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА
- ПЭВ-11, ППМ-10,
- встроенный привод

5. Вытчные контакты главных цепей (ВК-10, ВКЭ-10):

☒ - диаметр 24 мм на 630, 800 А

☐ - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А

6. Разъемы вспомогательных цепей :

☐ - СШР

☐ - другое

7. Блокировка разъединителей ¹⁾:

☐ - механическая

☐ - замок Генодмана

☐ - электромагнитная

¹⁾ заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня

8. Подключение транс собственных нужд ²⁾:

☐ - до выключателя ввода

☒ - на сборные шины

²⁾ заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока

12. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу)

☒ - Да

☐ - Нет

13. Сведения о доставке :

☐ - доставка Поставщика

☐ - самовывоз

14. Сведения о монтаже :

☐ - монтаж «под ключ»

☐ - монтаж _____ присоединений Поставщиком

☐ - монтаж Заказчика

15. Дополнительные требования :

1 Установить ОПН-РТ/TEL-6/7,2 У2 – 3 шт.

2 Дополнительная поставка блока адаптации для существующей электромеханической защиты (РТ-40).

3 Предусмотреть возможность подключения ручного генератора TER_CBunit_ManGen_1 (заказан отдельно).

9. Род оперативного тока :

☐ - Переменный

☐ - Постоянный

☒ - Выпрямленный

Источник выпрямленного оперативного тока :

☐ - БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)

☐ - БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом)

☐ - БПТ + БПН

Фильтры Ф/TEL-220-02 - шт. ³⁾

³⁾ количество фильтров выбирается равным

количеству БПТ на распределительном пункте

☒ - другой Блоки БПН от с.ш.0,4 кВ

10. Напряжение оперативного питания :

☐ - = 110 В

☐ - ~ 127 В

☒ - = 220В

☐ - ~ 220 В

11. Источник независимого питания ⁴⁾:

☐ - оперативный ток

☐ - напряжением в соответствии с п. 10

☐ - напряжением другой величины: _____ В

☐ - предварительно заряженный конденсатор емкостью:

☐ - в цепи электромагнита отключения _____ мкФ

☐ - в цепи расцепителя независимого _____ мкФ

☐ - другой

⁴⁾ заполняется при его наличии

147.18.4-0-ЭС.0Л

ПС «Больничный комплекс 35/6 кВ» Оренбургской гистанции
электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей
Бузулукские коммунальные электрические сети
ГУП «Оренбургакоммунэлектросеть»

Изм. Кол.уч Лист Ngок. Подп. Дата

Разраб. Кирьянова 09.18

Пров. Шеломенцев 09.18

Гл. спец. Абдрахманов 09.18

Н. контр. Кузнецов 09.18

Опросный лист для заказа выкатного
элемента на базе ВВ/TEL-10-20/1000У2
в ячейке отходящей линии 6 кВ

Стадия Лист Листов

Р

1

РОСЖЕЛДОР
ПРОЕКТ
ЧЕЛЯБЖЕЛДОРПРОЕКТ