

18	Место установки (установка наружная, а отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)	подземно
19	Минимальная отрицательная температура стенки аппарата в рабочих условиях, °С	-
20	Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат	-
	Почтовый индекс	-
	Адрес	-
	Телефон с кодом города	-
	Факс	-
	E-mail	-
21	Наименование организации, заполнившей опросный лист	-
	Почтовый индекс	-
	Адрес	-
	Телефон с кодом города	-
	Факс	-
	E-mail	-
22	Особые требования: 1 В комплект поставки должны входить заглушки, прокладки и крепежные изделия для люков, ответные фланцы, прокладки и крепежные изделия для фланцевых присоединений трубопроводов. 2 Патрубок И укомплектовать замерным люком ЛЗ-150 УХЛ по ТУ 26-02-1033-86. Люк замерный искробезопасный Ду150 мм, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 3 На раздаточной трубе (патрубок Е) установить клапан приемный КП-80 У ТУ 26-02-1086-88 4 Для выполнения заземления емкостей предусмотреть две клеммы заземления, расположенных в верхней части емкости по торцам. Точное место расположения клемм привести в заводской документации.	

Габаритные размеры резервуара: Ду 2000 мм, L = 2900 мм

						30-2020-1-40-ТХ.ОЛ1	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		