

Опросный лист

Наименование аппарата ____ Подземная дренажная емкость ЕП 25-2400
по ТУ 3615-145-00217298-2001

Количество ____ 1 шт.

№ п/п	Необходимые сведения		
1	2		3
1	Характеристика рабочей среды	Наименование	Нефтепродукты
		Физическое состояние (газ, пар, жидкость)	жидкость
		Компонентный состав, %	-
		Плотность, т/м ³	0,840-0,860
		Склонность к кристаллизации	нет
		Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0, 7кгс/см ²), °С	300
		Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011	ПВ-ТЗ
		Класс опасности по ГОСТ 12.1.007	4
2	Рабочие параметры процесса	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	Гидростат.
		Рабочая температура, °С	от минус 25°С до плюс 25°С
		Производительность, м ³ /час	-
3	Материал основных деталей		09Г2С
4	Необходимость термообработки (да, нет)		нет
5	Тип опор	бетонные	-
		металлические на фундаменте	-
		металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов)	-
		стойки, лапы (для вертикальных аппаратов)	-
6	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для её креплений		нет
7	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов, работающих при давлении более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²))		нет
8	Скорость проникновения коррозии, мм/год		0,1
9	Вместимость, м ³		25
10	Рабочий объем, м ³		-
11	Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, баллов		6
12	Срок службы, лет		20
13	Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию		нет
14	Теплообменное устройство (тип по АТК 24.218.07-90)		-
15	Поверхность теплообмена, м ²		-
16	Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район)		-
17	Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С		минус 35

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

30-2020-3-41-ТХ.ОЛ1

Площадка дренажной емкости
V=25м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Опросный лист для заказа емкости
V=25м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					08.19
Проверил					08.19
Н.контр.					
Нач.подразд.					08.19
ГИП					08.19

18	Место установки (установка наружная, а отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)	подземно
19	Минимальная отрицательная температура стенки аппарата в рабочих условиях, °С	-
20	Наименование предприятия, для которого заказывается аппарат	-
	Почтовый индекс	-
	Адрес	-
	Телефон с кодом города	-
	Факс	-
	E-mail	-
21	Наименование организации, заполнившей опросный лист	-
	Почтовый индекс	-
	Адрес	-
	Телефон с кодом города	-
	Факс	-
	E-mail	-
22	Особые требования: 1 В комплект поставки должны входить заглушки, прокладки и крепежные изделия для люков, ответные фланцы, прокладки и крепежные изделия для фланцевых присоединений трубопроводов. 2 На раздаточной трубе (патрубок Е) установить клапан приемный КП-80 У ТУ 26-02-1086-88 3 Патрубок И укомплектовать замерным люком ЛЗ-150 УХЛ по ТУ 26-02-1033-86. Люк замерный искробезопасный Ду150 мм, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 4 Для выполнения заземления емкостей предусмотреть две клеммы заземления, расположенных в верхней части емкости по торцам. Точное место расположения клемм привести в заводской документации.	

Габаритные размеры резервуара: Ду 2400 мм, L= 5830 мм

						30-2020-3-41-ТХ.ОЛ1	Лист
							2
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		