Защитный слой из крупнозернистой посыпки Мрз100	~10 мм
Гидроизоляция - 2 слоя наплавляемых рулонных материалов ТЕХНОЭЛАСТ	
Грунтовка раствором битума в керосине 1:3 (праймер)	
Выравнивающая стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора М100,	
армированная сеткой 4С 5Вр1-100х100 ГОСТ 23279-85	~40 мм
Керамзитовый гравий (объем. вес - 400 кг/м3) по уклону	~20...245 мм
Разделительный слой из пергамина (ГОСТ 2697-83 изм. 1)	
Теплоизоляция - минераловатные плиты ТЕХНОРУФ 0,05 МПа	~200 мм
Точечная приклейка теплоизоляционных плит мастикой "Эврика"	
Пароизоляция - битумно-полимерный наплавляемый рулонный материал Бикроэласт ТПП	
Грунтовка раствором битума в керосине 1:3 (праймер)	
Выравнивающая затирка цементно-песчаным раствором М50	~15 мм
Монолитная плита перекрытия	~200 мм

Узел пола в подвале

Покрытие пола	
Стяжка из ц/п р-ра М150 (армир. сеткой150х150 мм 4Ø Вр1)	~40 мм
Пароизоляция - битумно-полимерный наплавляемый рулонный материал Бикроэласт ТПП	
Пенополистирол экструдированный ρ=45 (армир. сеткой150х150 мм 4Ø Вр1)	~30 мм
Гидроизоляция-рулонный битумно-полимерный материал "ТЕХНОЭЛАСТ" - 2 слоя	
Выравнивающая стяжка из ц/п р-ра М150	~20 мм
Монолитная плита фундамента	

Узел пола над помещениями общественного назначения

Покрытие пола	
Стяжка из ц/п р-ра М150 (армир. сеткой150х150 мм 4Ø Вр1)	~40 мм
Звукоизоляция - Изолон ППЭ 3010	~10 мм
Монолитная плита фундамента	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП		Барковский			
ГИП		Абрамов			
Разработал		Абрамова			

1210/9-АР

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения - 5-ый пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Разрез 1-1

domus

А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 4399