Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изоляция трубопроводов, прокладываемых в тепловых камерах:							
	цилиндры марки Ц 150 с внутренним ⌀ 65 мм из минеральной ваты на							
	синтетическом связующем (ГОСТ 23208-2003, ТУ 36-1180-85) δ=50мм				м2	3.2		
	Покрытие по тепловой изоляции – стеклопластик рулонный РСТ							
	(ТУ 6-48-87-92)				м3	0..1		

взамен инв.№

подпись и дата

инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1210/9-ТС.С	Лист 2

Копировал А3