Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция.							
	Помещения общественного назначения.							
В1, В7, В9,	1. Вентилятор канальный однофазный, Nуст=0,157 кВт, n=2600об/мин	WNK 200/1		"КОРФ", Россия	шт	5		
В13, В19	– Вставка гибкая	SG 200		"КОРФ", Россия	шт	10		
	– Шумоглушитель	SGK 200		"КОРФ", Россия	шт	5		
	– Клапан обратный	KOK 200			шт	1		
	– Комплект автоматики				компл.	1		
В3, В15, В17,	2. Вентилятор канальный однофазный Nуст=0,23 кВт, n=2500об/мин	WNK 250/1		"КОРФ", Россия	шт	5		
В21, В23	– Вставка гибкая	SG 250		"КОРФ", Россия	шт	10		
	– Шумоглушитель	SGK 250		"КОРФ", Россия	шт	5		
	– Комплект автоматики				компл.	5		
В5, В11	3. Вентилятор канальный однофазный, Nуст=0,295 кВт, n=2500об/мин	WNK 315/1		"КОРФ", Россия	шт	2		
	– Вставка гибкая	SG 315		"КОРФ", Россия	шт	4		
	– Шумоглушитель	SGK 315		"КОРФ", Россия	шт	2		
	– Комплект автоматики				компл.	2		

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1210/9 – ОВ.С	Лист 10

Копировал А3