

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики поставляемого товара

№ п/п	Наименование товара и его характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Отвод ППУ ПЭ стальной 90°, исполнение 1,2; условный диаметр трубы 100 мм; толщина стенки не менее 3,6 мм; наружный диаметр изоляции не более 180 мм; масса отвода не более 5,4 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	224
2	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 125 мм; толщина стенки не менее 4,0 мм; наружный диаметр изоляции не более 225 мм; масса отвода не более 6,20 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	61
3	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 150 мм; толщина стенки не менее 4,5 мм; наружный диаметр изоляции не более 250 мм; масса отвода не более 10,0 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	60
4	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 200 мм; толщина стенки не менее 6,0 мм; наружный диаметр изоляции не более 315 мм; масса отвода не более 31,0 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	56
5	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 250 мм; толщина стенки не менее 6,3 мм; наружный диаметр изоляции не более 400 мм; масса отвода не более 39,0 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	40
6	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 300 мм; толщина стенки не менее 7 мм; наружный диаметр изоляции не более 450 мм; масса отвода не более 72,1 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	41
7	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 50 мм; толщина стенки не менее 3,5 мм; наружный диаметр изоляции не более 125 мм; масса отвода не более 0,67 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	279
8	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 65 мм; толщина стенки не менее 3,5 мм; наружный диаметр изоляции не более 140 мм; масса отвода не более 1,8 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	158
9	Отвод ППУ ПЭ стальной 90° условный диаметр трубы 80 мм; толщина стенки не менее 3,2 мм; наружный диаметр изоляции не более 160 мм; масса отвода не более 1,7 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	125
10	Отвод ППУ ПЭ стальной 90°, исполнение 1,2; условный диаметр трубы не менее 500 мм; толщина стенки не менее 9,0 мм; наружный диаметр изоляции не более 710 мм; масса отвода не более 227,0 кг ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17375-2001	шт	9

2. Качество продукции

На весь товар Поставщик предоставляет сертификат качества на момент поставки.

Товар не должен иметь видимых и скрытых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, предоставленной в технической документации заводом-изготовителем.

Товар должен соответствовать ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 10704-91

3. Место поставки товара

Самарская область, г. Жигулевск, ул. Ново-Самарская, 9;

Самарская область, г. Октябрьск, пер. Спортивный, 1 а;

Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, 25;

Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 184.

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65 а.

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 17.