

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроосвещение							
	1. Бит групповой распределительный в навесном исполнении индивидуальный набор на 18 модулей, в составе:	Unibox BP-11, 12, 13	122720006	ABB	компл	3		
	- корпус шита на 18 модулей, в комплекте с DIN-рейками,							
	оперативной панелью, элементами крепления шин;							
	- клеммный блок		12 495	ABB	компл	1		
	- основание с ключом		12 530	ABB	компл	1		
	- на вводе выключатель нагрузки, 380В, 40А	OT45E3	18CA02235218050	ABB	БТ	1		
	- автоматический выключатель, 220В, 16А	8201 C16	46440 6	ABB	БТ	7		
	дифференциальный автомат	DS200-AC 16A 30mA			БТ	1		
	2. Бит групповой распределительный в навесном исполнении индивидуальный набор на 12 модулей, в составе:	Unibox	122720006	ABB	компл	-		
	- корпус шита на 12 модулей, в комплекте с DIN-рейками,							
	оперативной панелью, элементами крепления шин;							
	- клеммный блок		12 495	ABB	компл	1		
	- основание с ключом		12 530	ABB	компл	1		
	- на вводе выключатель нагрузки, 380В, 40А	OT45E3	18CA02235218050	ABB	БТ	1		
	- автоматический выключатель, 220В, 16А	8201 C16	46440 6	ABB	БТ	6		
	Бит распределительный индивидуальный набор для автоматического управления освещением коридоров и рекреаций	(см. комм. предложение АББ в прилагаемых документах)				-		

1		7		30м		1033-30.С	
Изм.	Кол.	Лист	№	док	Подпись	Дата	
ТИП							
И.Контр							
Разраб.							
Блок 1							
Электрооборудование.							
Спецификация оборудования и материалов							
000 "ПрофСтройПроект"							

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Осветительная арматура, источники света							
	1.Светильник встраиваемый на 4 люминесцентные лампы мощн. 18Вт	WRS/R418-4x18	1023000110	Световые технологии	шт	80 92		
	2.Светильник потолочный на 2 люминесцентные лампы мощн. 36 Вт	ALS.PRS236-2x36	1067000091	Световые технологии	шт	41		
	со степенью защиты IP54							
	3.Светильник с ассиметричным отражателем, на 1 л. л. мощн. 36Вт	ASM/S136-1x36	1281000030	Световые технологии	шт	18		
	4.Кронштейн для крепления светильника		8101000080	Световые технологии	шт	16		
	5.Светильник потолочный на 2 л. л. мощностью 36 Вт	AOT.PRS236-2x36	1063000150	Световые технологии	шт	92		
	6.Светильник потолочный на 1 л. л. мощностью 36 Вт	AOT.PRS136-1x36	1063000050	Световые технологии	шт	2		
	Светильник потолочный степень защиты IP20	WRS\S-418			шт	6		
	на четыре люминесцентные лампы мощностью 18Вт				шт	-		
	8.Светильник подвесной на 2 люминесцентные лампы мощн. 36 Вт	INOX236-2x36	1077000090	Световые технологии	шт	54		
	со степенью защиты IP65, с защитным силикатным терперирующим стеклом							
	Светильник потолочный степень защиты IP54	OWP 336			шт	-		
	Светильник потолочный степень защиты IP20	PRS\S-418			шт	29		
	на четыре люминесцентные лампы мощностью 18Вт							
	на две люминесцентные лампы мощн. 36 Вт	PRS\S-236			шт	4		
	12.Светильник на 2 компактные л. л. мощностью 18Вт, потолочный IP54, с встроенным ИК-датчиком и электронным ПРА,	AVR400.0184E	64 100 41 175 479	ЭНСТО	шт	15		
	13.Кольцо для светильника AVR400, белое из поликарбоната	AVL 52	64 100 41 179 520	ЭНСТО	шт	15		
	14.Светильник светодиодный мощностью 15Вт	ПСС-15-1000-L1		"ИНТАС"	шт	13		
	Светильник для спортивных помещений степень защиты IP20	ORL\S 236 SPORT			шт	36		
	на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт.							
	16.Лампа люминесцентная мощностью 18Вт	Philips TL"D Standard 18W		Philips	шт	500 508		
	17.То же, мощностью 36Вт	Philips TL"D Standard 36W		Philips	шт	490		
	18.Компактная люмин.лампа мощностью 15Вт с цоколем E27	DULUX EL LL 15 W/827 E27	4050300811635	OSRAM	шт	-		
	Датчик движения инфракрасный	MD-C360			шт	6		
	Компактная люмин.лампа мощностью 18Вт ((для AVR)	TC-E\267			шт	30		

Изм. № подл. _____

Подп. и дата _____

Взам. инв. № _____

Изм. _____ Коллич. _____ Листов N _____

Подп. _____

1033-30.С

Копировал _____

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установочные изделия и оборудование							
	1. Механизм для одноклавишного выключателя, 250В, 10А	арт. 2000/1 US-507	1012-0-2131	ABB	шт	65		
	2. То же. для двухклавишного, 250В, 10А	арт. 2000/6/2 US	1012-0-0954	ABB	шт	70		
	3. Клавиша для одноклавишного выключателя в герм. исп.	Allwetter арт. 2106-32	1731-01775	ABB	шт	10		
	5. Рамка	Allwetter 44 , арт. 2101-32	1730-0-0258	ABB	шт	10		
	6. Клавиша для одноклавишного выключателя с окном для линзы	Allwetter арт. 2120-32	1731-0-1837	ABB	шт	6		
	7. Линза для световой сигнализации	Allwetter арт. 2664-12-101	1565-0-0209	ABB	шт	6		
	8. Вставная лампа тлеющего разряда	8353	1784-0-0578		шт	9		
	9. Клавиша для одноклавишного выключателя	solo арт. 1786-84	1751-0-2749		шт	65		
	10. Клавиша для двухклавишного выключателя	solo арт. 1785-84	1751-0-2752		шт	70		
	11. Рамка	solo арт. 1721-84	1754-0-4109		шт	135		1.5
	12. Коробка установочная	арт. 10 801		ABB	шт	135		
	13. Соединительная коробка с крышкой	арт. 10 808		ABB	шт	50		
	14. Выключатель в герметичном исполнении для открытой установки, 220В, 10А				шт	10		
	15. Розетка для скрытой установки 220В, 16А	alpha nea, арт. 20 EVC			шт	40		
	16. Коробка ответвительная IP54	y994 УХЛ1		ГЭМ	шт	3		
	17. Розетка для открытой установки с степенью защиты IP54				шт	4		
	Коробка для открытой прокладки	KOP94-3-Y1			м	5		
	Рамка на 1 пост для розетки	alpha nea, арт. 1721-24			шт	40		
	Трубы, металл							
	Труба стальная электросварная d=20мм	ГОСТ 10704-91			м	10		
	Объемы работ							
	Прокладка кабеля за подвесным потолком				м	1200		
	Прокладка кабеля в гипсокартонных перегородках				м	3600		
	Прокладка кабеля в кабель-каналах				м	100		
Итого по плану								
Итого по факту								
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
Инв. № подл.								
Лист								
5								

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трансформаторы понижающие							
	1. Ящик с понижающим трансформатором, 220В, 36В	ЯТП-0,25-13УЗ	34 3429	ГЭМ	шт	3		
	Кабели и провода							
	1. Кабель с медными жилами сеч. 3х1.5мм. кв изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, не распространяющий горение	LSL7x ВВГнг-LS-0,66 ГОСТ 16796-2011 ТУ 16.К71-310-2004 LSL7x			км	2.1		
	2. То же, сечением 4х1.5мм. кв	ВВГнг-LS-0,66 LSL7x			км	0.2		
	3. То же, сечением 2х1.5мм. кв	ВВГнг-LS-0,66 LSL7x			км	0.1		
	4. Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х1.5мм с обмоткой из 2-х слюдосодержащих лент, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; огнестойкий.	ВВГнг-FRLSL7x ТУ 35-33-013-59680332-08 ГОСТ 16796-2011		000 НПП "Спецкабель"	км	0.300		
	5. То же, сечением 2х1.5мм. кв	ВВГнг-FRLSL7x ТУ 35-33-013-59680332-08 ГОСТ 16796-2011		000 НПП "Спецкабель"	км	0.03		
	Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката сечением 2х1.5 кв. мм	ВВГнг-680 ГОСТ 16796-2011			км	0.080		
	сечением 3х1.5 кв. мм				км	0.400		
	сечением 3х2.5 кв. мм				км	0.300		

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трансформаторы понижающие							
	1. Ящик с понижающим трансформатором, 220В, 36В	ЯТП-0, 25-13УЗ	34 3429	ГЭМ	шт	2		
	Кабели и провода							
	1. Кабель с медными жилами сеч. 3х1.5мм. кв изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, не распространяющий горение	LSLTx ВВГнг-LS-0,66 ТУ 16.К71-810-2004			км	2.9		
	2. То же, сечением 4х1.5мм. кв	LSLTx ВВГнг-LS-0,66			км	0,3		
	3. То же, сечением 2х1.5мм. кв	LSLTx ВВГнг-LS-0,66			км	0,15		
	4. Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х1.5мм с обмоткой из 2-х слюдосодержащих лент, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; огнестойкий.	ВВГнг-FRLSLTx ТУ 35-38-013-59680392-08		ООО НПП "Спецкабель"	км	0.400		
	5. То же, сечением 2х1.5мм. кв	ВВГнг-FRLSLTx ТУ 35-38-013-59680392-08		ООО НПП "Спецкабель"	км	0,080		
	Кабель с медными жилами сеч. 3х2.5 кв. мм	LSLTx ВВГнг-LS-0,66			км	0.400		