

Спецификация элементов кровли

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Гидростеклоизол* (верхний слой с посыпкой, любой толщины)	1574	м.кв.
	Гидростеклоизол* (нижний слой, любой толщины)	1574	
	Ц/п стяжка	76.23**	м.куб
	Сетка 4Вр200х200 ГОСТ 6727-80	1.044	м
	Утеплитель ПСБС 25 1000х1000х100мм (2слоя) или 1000х1000х200мм (1 слой)	257.52	м.куб.
	Утеплитель ПСБС 25 1000х1000х20мм (для разуклонки)	85.07	
	Пленка п/э ГОСТ 10354-82 *	1147	м.кв.

*Материалы посчитаны без коэффициента нахлеста.

** Объем стяжки с учетом 10% на неровности разуклонки из утеплителя.

Порядок выполнения утепления кровли и разуклонки из ПСБС:

1. Разложить утеплитель толщиной 200мм по всей площади кровли.
2. Уклонообразующий слой выполнять из утеплителя толщиной 20мм. Для этого поочередно укладываются слои: у воронок 1 слой толщиной 20мм, далее 2 слоя по 20мм, далее 3 слоя и т.п.

Пирог кровли

Гидростеклоизол (верхний слой)

Гидростеклоизол (нижний слой)

Цем.-песч. стяжка, армированная сеткой 4Вр-I шаг 200 - 50 мм

Разуклонка утеплителем ПСБС 25 от 20 до 120мм

Утеплитель ПСБС 25 – 200 мм

Пленка п/э (ГОСТ 10354-82) - 0.6 мм

Монолитная ж/б плита – 180 мм

Согласовано

Взам. инв. №

Подн. и дапа

Инв. № подл.

01П/2019-АС

Жилой дом с пятью надземными этажами по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Данковский, г. Данков, ул. Л. Толстого, участок № 22

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

Стадія	Лист	Листов
--------	------	--------

P

ГИП	Казанцев
-----	----------

ГАП	Тарасов
-----	---------

Проверил	Тарасов
----------	---------

Разраб.	Бакашвили
---------	-----------

Спецификация элементов кровли

«ПромГражданПроект»