

ТЗ_Дом на Энтузиастов

Для организации архитектурной подсветки здания необходимо произвести монтаж светодиодной продукции — гибкого неона. Исходя из конструктивных особенностей фасада, гибкий неон через специальный профиль должен быть смонтирован на парапет кровли, а точнее на оцинкованный конек без повреждения металлокассет. Параметры гибкого неона — яркость 6000 канделл, размер трубки 26x15. Питание от сети 220В. Подключение должно производиться на крыше в электро-щитовой, для подключения необходимо предусмотреть автомат и реле времени с учетом потребления всей подсветки. Исходя из произведенных замеров общий погонаж подсветки составляет около 300 метров, а количество метров проводки от неона до источника питания 150 метров. Необходимо рассчитать поставку и монтаж продукции, а также озвучить условия эксплуатации и гарантийные условия.

