

Опросный лист на приточную установку

Тип установки	Приточная П1, П1р (устанавливаются в отапливаемом помещении ПВК на 0,000)		
Приток:			
Расход воздуха (м3/ч)	24255 м3/ч		
Внешнее давление (Па)	800Па (сеть)		
Воздушный клапан	Утепленный воздушный клапан на всасе		
Фильтр (класс очистки)	G4		
Рекуператор (пластинчатый, роторный, с промежуточным теплоносителем)	t, °C/влажность наружного воздуха	t, °C/влажность вытяжного воздуха	
Рециркуляция	Расход воздуха (м3/ч)/ t, °C/ влажность наружного воздуха	Расход воздуха (м3/ч)/ t, °C/ влажность вытяжного воздуха	
Калорифер	водяной	t, °C/ влажность вход воздуха	t, °C/влажность выход воздуха
	параметры воздуха(вх./вых.)	минус 32 °C	плюс 10°C
	параметры теплоносит.(вх/вых)	плюс 95°C	плюс 70°C
Увлажнение			
Вентилятор	Да		
Шумоглушитель			
Автоматика	Да		
Примечания:	<p>Комплектно со шкафом управления (комплект автоматики стандартный: контроль работы вентилятора, контроль засорения фильтра, контроль температуры внутри корпуса, защита калорифера от перегрева, поддержание постоянной температуры прит. воздуха, частотный преобразователь). Один вентилятор рабочий, второй резервный.</p> <p>Дополнительные сведения и требования: Предусмотреть водосмесительный узел (в комплекте термоманометры 4шт.), раму под установку, сторона обслуживания – справа, вход воздуха в установку - сверху. Отопление корпуса в зимний период происходит за счет тепловыделений от оборудования. При остановке оборудования на время ремонта и понижении температуры в цехе до +10° включается калорифер приточной установки. Оборудование подобрано с запасом по производительности 10%. Размер не более (ДхШ): 2700 x 1620мм.</p>		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 Директор по капитальному строительству
 АО "Апатит" г. Череповец

Архивный № 536648
 " 15 " 10 20 20 г.
 АО "Апатит" г. Череповец

Согласовано	
Взам. инв. №	
Дата и подпись	04.10.20
Инв. № подл.	102757

02-0108-9.02-19019-00759-ОВ10.ОЛ1

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Лебедева			22.09.20
Проверил		Смирнов			2.09.20
Н. контр.		Носкова			2.09.20
ГИП		Кузнецов			2.09.20

Опросный лист на приточную установку П1, Пр1	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
АО «НИУИФ» г. Череповец			

Показатели, характеризующие безопасность /parameters, characterizing the safety	вероятность безотказной работы в течение назначенного срока службы (ресурса) по отношению к критическим отказам <i>/possibility of non-failure operation during dedicated service life (resource) with relation to critical failures</i>	
	коэффициент оперативной готовности по отношению к критическим отказам (для арматуры, работающей в режиме ожидания) /coefficient of operative readiness with relation to critical failures (for valves, operating in stand-by mode)	
	назначенный срок службы /dedicated service life	лет /years
	назначенный ресурс /dedicated resource	цикл./cycl. час /hours
Показатели надежности /reliability parameters	полный срок службы /total service life	лет /years
	полный ресурс /total resource	цикл./cycl. час /hours
	вероятность безотказной работы /probability of failure: наработка на отказ /MTBF	или цикл./cycl. час /hours
Обязательное наличие сопроводительных документов /obligatory presence of accompanying documents	<input checked="" type="checkbox"/> сертификат соответствия ТР ТС 010/020 <i>/certificate of conformity TR CU 010/020</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> паспорт, инструкция по эксплуатации, техническое описание, чертеж общего вида в разрезе с указанием основных деталей /passport, operating instructions, technical description, General arrangement drawing in section showing the main parts	
	иное указать /otherwise specify:	
Дополнительные требования /additional requirements: в качестве аналога принята вентиляционная установка UNIT W60-1512 и узел обвязки AirCUT UR емс 65-40 Аиркат Климатехник КП № 647 от 22.07.2020		

Предприятие заказчик /Company customer: АО «Апатит»

Адрес /address: г Череповец, Северное шоссе, 75

E-mail:

Контактное лицо /contact person:

Тел/факс; Tel/fax.:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	02-0108-9.02-19019-00759-OB10.OL1	Лист
							2

Взам. инв. №

Подпись и дата

04.10.20

Изм. № подл.

102757