

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТУ 4211-018-51453097-2008	Метран-2700-(-50...180)С-0,25-(4-20)мА-100М-А02-100-120-Н10-А1-С-Н-У1.1(-40...75)-ГП	диапазон измерений от -50С до +180С, НСХ 100М, 1 ЧЭ, класс допуска 0,25, схема соединений четырехпроводная, Lмонт.ч.=100мм, Dмонт.ч.=10мм, присоединение к процессу штуцер подвижный М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, IP65, температура эксплуатации от -40С до +75С; Lнаруж.ч.=120мм, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, сальниковый ввод, монтаж в соединительной головке, поверка;		ЗАО "ПГ "Метран", г.Челябинск	ШТ	5
Гильза защитная	ТУ 4211-002-51453097-2007	2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100мм	Штуцерная, РН=25МПа, Lмонтажн.части=160мм, наружная и внутренняя резьба М20х1,5, предельная скорость потока: пара 40м/с, воды 4м/с, материал: гильзы-сталь 12Х18Н10Т	сталь 12Х18Н10Т	ЗАО "ПГ "Метран", г.Челябинск	ШТ	5
Бобышка прямая		2010-01-М20х1,5-60-Ст20	Для установки термопреобразователей, L=60мм, резьба М20х1,5, D=30мм	сталь 20	АО "ПГ "Метран", г.Челябинск	ШТ	10