

ТУ 311-00225621.160-96	ТБ-2Р(0...+120)-1,5-100-10-M20	диапазон измерений от 0С до +120С, класс точности 1,5, Dкорпуса=100мм, штуцер радиальный, присоединение к процессу М20х1,5, материал штока сталь 12Х18Н10Т, Lпогруж.=100мм, IP54, температура эксплуатации от -60С до +50С;климатическое исполнение УХЛ2, D=10мм	АО "Теплоконтроль", г.Казань	ШТ	1
ТУ 311-00225621.160-96	ТБ-2Р(0...+200)-1,5-100-10-M20	диапазон измерений от 0С до +200С, класс точности 1,5, Dкорпуса=100мм, штуцер радиальный, присоединение к процессу М20х1,5, материал штока сталь 12Х18Н10Т, Lпогруж.=100мм, IP54, температура эксплуатации от -60С до +50С;УХЛ2, диаметр термобаллона 10мм	АО "Теплоконтроль", г.Казань	ШТ	2
ТУ 311-00225621.160-96	ТБ-2Р(0-100)-1,5-100-10-M20, 3/Г-M20	Общепромышленный, Dкорпуса=100мм, материал корпуса сталь 12Х18Н10Т, с радиальным расположением термобаллона, диапазон измерений от 0 до +100С, класс точности 1,5, IP54, глубина погружения термобаллона 100мм, Dтермобаллона=10мм, резьба присоединительногоштуцера М20х1,5, УХЛ2, с защитной гильзой наружной резьбы М20х1,5, давление измеряемой среды 6,3МПа	АО "Теплоконтроль", г.Казань	ШТ	2