

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку кабельной продукции

Поставке подлежит следующая кабельная продукция:

6 300 м. провода ПГВВП с 2 медными жилами в оболочке и внешней изоляцией из ПВХ пластика со следующими характеристиками:

Материал изоляции	ПВХ пластикат
Количество жил в скрутке	Не менее 2
Диаметр жил	Не менее 2,5 мм
Тип проводника	многопроволочный
Материал жилы	медь

Качество провода должно соответствовать ГОСТ 26445-85 и требованиям законодательства Российской Федерации к такому виду продукции.