

Техническое задание на «Поставка устройства контрольно-запального КЗУ»

Таблица №1. Требования к товару

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком)		Предложение участника закупки ¹ (заполняется Участником)	
				Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм.	Мах и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара)	Наименование товара	Значения показателей участника закупки в заявке
1	Устройство контрольно-запальное КЗУ для подогревателей газа ПГА-100 и ПГА-200	Шт	1	Тип котла	Газовый ПГА-200		
				Мощность	200кВт		
				Назначение	Для автоматического дистанционного розжига и контроля наличия пламени газовых горелок котлов.		
				Комплектность:	Блок управления		
					Контрольный электрод		
					Модуль контрольного электрода		
					Фотоэлектрический преобразователь		
					Клапан электромагнитный		
Источник высокого напряжения							

Таблица №2. Общие требования к поставке

№	Наименование параметра	Содержание
1	Требование к качеству товара	Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
2	Поставляемый товар должен быть новым товаром	товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства
3	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества	Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных

¹ Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

		дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение <u>30</u> дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика.
4	Требования к упаковке и маркировке товара	Товар должен быть упакован во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию.
5	Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар	Товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года и соответствовать заявленным требованиям.
6	Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)	Не установлено
7	Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов	Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.
8	Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам	Не установлено
9	Требования по техническому обучению персонала заказчика	Не установлено
10	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.)	Не установлено
11	Срок поставки	В течение 60 дней с даты заключение договора
12	Место поставки	РС(Я) г. Якутск
13	Дополнительные требования	Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), расположенных на цифровой платформе https://inti.expert/docs .

		В случае наличия, необходимо предоставить заключение об оценке соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» требованиям СТО ИНТИ S.QS.1-2020 «Система менеджмента качества».
--	--	--