

Согласовано

Инв. № подл. Пост. и дата Взам. инв. №

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозна- чение системы	Кол. сис- тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип (наименование)	Вентилятор							Воздухонагреватель					Рекуператор							Фильтр		
				Исполне- ние по взрыво- защите	L, м ³ /ч	P, Па	n, мин ⁻¹	Электродвигатель			Тип (наимен.)	Кол.	Темп-ра нагрева, °C		Расход теплоты, Вт	Тип (наимен.)	Кол.	Расход воздуха, м ³ /ч		Темп-ра нагрева, °C		Расход теплоты, Вт	Тип (наимен.)	Кол.	ΔP (чистого), Па
								Тип (наимен.)	N, кВт	n, мин ⁻¹			от	до				грею- щий	нагре- ваемый	от	до				
B1	1	Врем. хран. медотходов	BASIC-100	—	66	—	2500	—	0,015	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B2	1	Постирочная, с/у	Канал-ВЕНТ-100	—	110	250	2400	—	0,07	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B3	1	Гардероб	BASIC-100	—	50	—	2500	—	0,015	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B4	1	Санузел перс.	BASIC-100	—	50	—	2500	—	0,015	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B5	1	Комн. отдыха и приема пищи	BASIC-100	—	45	—	2500	—	0,015	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B6	1	Пом. сестры хозяйки	BASIC-100	—	45	—	2500	—	0,015	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B7-B27	20	Санузел на 4 эт.	BASIC-100	—	50	—	2500	—	0,015	2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

						13-2025-ОВ							
						Спальный корпус № 4 (стр. 71) филиала «Санаторий Океанский» СКК «Дальневосточный», расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система вентиляции					Стадия	Лист	Листов
Разработал	Глебова			Глебова	15.05.25						P	1	
Н. контроль		Петров			15.05.25	Характеристика отопительно-вентиляционных систем					ООО "ИНСТОР" г. Владивосток		
ГИП		Петров			15.05.25								

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса, 1 ед., кг.	Примечания