

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку котлов газовых.

1. Спецификация:

№ п/п	Наимено- вание то- вара (объекта закупки) по КТРУ	Наименование характеристики по КТРУ	Значение ха- рактеристики по КТРУ	Единица измерения характе- ристики по КТРУ	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Ед. изм . то- ва- ра	Кол- во то- ва- ра
1.	Котел во- догрейный (код пози- ции КТРУ 25.21.12.000 -00000004)	Тип котла по способу размеще- ния	Настенный	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Шт ука	3
		Номинальная тепловая мощ- ность	≥ 50 < 100	Киловатт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Наличие циркуляционного насо- са	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип камеры сгорания котла газо- вого	Открытая	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип котла газового	Конвекцион- ный	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип котла по методу произ- водства горячей воды	Одноконтур- ный	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива	Газовый (в том числе ра- ботающие на сжиженном газе)	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		*Дополнительные потребительские свойства					
		Горелка	Газовая	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Максимальная выходная температура воды	80	°C	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Максимальная тепловая мощность отоп- ления	Не менее 90	КВт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характе- ристики		
		Номинальное питание – напряжение	230	В	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Максимальная отапливаемая площадь помещения	≥ 900	кв.м	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Степень защиты электрических частей	41	IP	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Управление	Механическое	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
Давление в системе отопления	≥ 0,8 и ≤ 4,0	Бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки				

Диаметр дымохода	≥ 100 и < 105	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Принудительный вывод продуктов сгорания в дымоход	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Автоматическая плавная модуляция мощности	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Возможность подключения котлов в каскады	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Встроенное эквитермическое регулирование	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество циркуляционных насосов	2	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество воздуховыпускных клапанов	3	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Датчик температуры отопительной воды	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Аварийный термостат	3	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Проточный выключатель	2	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Напорный выключатель	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Предохранительный клапан 4 Бар	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Предохранительные функции	Защита от замерзания, защита насоса	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Электрический поджиг	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Нагрев ГВС при помощи внешнего бойлера	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество внутренних теплообменников	3	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Съемная передняя торцевая часть камеры сгорания	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Термостат контроля обратного тока дымовых газов	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество горелок	2	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Контроль за процессом горения	Ионизационный электрод	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Предохранительные элементы котла от перегрева котла или утечки продуктов горения	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Высота	$> 1\ 000$ и ≤ 1350	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Глубина	> 400 и ≤ 500	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Ширина	> 400 и ≤ 700	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных» (далее – Постановление № 145), За-

казчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога (далее соответственно – КТРУ, дополнительная информация).

Дополнительная информация указана в связи с недостаточным количеством, установленных в КТРУ характеристик и их значений, удовлетворяющих потребностям Заказчика. Перечень характеристик, установленных в КТРУ, расширен заказчиком для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При установлении требований к дополнительным потребительским свойствам объекта закупки, Заказчик руководствуется положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также следующим: указанные товары поставляются для осуществления замены существующего оборудования котельной, рассчитанной на отопление помещений общей площадью 1940 кв.м. Дополнительные характеристики поставляемых товаров отражают реальную потребность Заказчика, при этом должна быть обеспечена возможность их внедрения в существующую систему тепло-газоснабжения при каскадном подключении с параллельно работающими котлами. В существующей котельной используются котлы тепловой мощностью 90кВт каждый.

2. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Товар должен соответствовать действующим на момент заключения контракта ГОСТам, ТУ, а товар, подлежащий, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. ГОСТ 21563-2016 «Межгосударственный стандарт. Котлы водогрейные. Общие технические требования». ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия». Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства. Качество поставляемого Товара должны соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее срока гарантии производителя и не менее 2-х (Двух) лет и начинается исчисляться с момента подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида Товарам, и должен подтверждаться документами от производителя. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с Товаром. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в период гарантийного срока.

3. Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах.