

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж (демонтаж) отопительного оборудования

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящее техническое задание определяет технические характеристики на поставку, демонтаж (монтаж) отопительного оборудования

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место поставки – по месту нахождения заказчика по адресу: - Тамбовская область, Мордовский муниципальный округ,

2.2. Срок и условия поставки, монтажа (демонтажа) отопительного оборудования – по 30.08.2026.

3. Перечень проводимых работ (возможно изменение и дополнение перечня):

№ п/п	Наименование закупки	Техническая характеристика (при наличии КТРУ)	Дополнительные характеристики	Ед. изм.	Кол-во.	Цена за ед. руб.	Сумма в рублях	ОКПД 2	Наименование страны происхождения товара
	Котлы газовые	Единица измерения: штука Наличие циркулярного насоса: нет Номинальная тепловая мощность: ≥ 50 и < 100 Тип камеры сгорания котла Газового: Открытая Тип котла газового: Конвенционный Тип котла по методу производства горячей воды: Одноконтурный Тип	Автоматика безопасности 820 NOVA Размеры ВхШхГ: 1102x581x654 тип газогорелочного устройства: ГГУ-55 КПД: 90% площадь отапливаемого помещения: 500м ² Объем теплоносителя в теплообменнике: 63л Расход природного газа, м ³ /час: -максимальный 5.5 -средний 2.75 Рабочее давление теплоносителя: 0.3 Мпа Температура продуктов сгорания, С, не менее 110 Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла	шт.	4			25.21.12.000	Россия

		котла по способу размещения: Напольный Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива: Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе)	С 90 Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения $\frac{3}{4}$ дюйм Присоединительные размеры патрубков к системе отопления 2 дюйма Теплообменник: Чугунный						
2	Насосы	Диаметр фланца: DN 40 Корпус насоса: Чугунный, Максимальный напор: 10, Напряжение: 400В, Назначение: Циркулярный Производительность, л/час: 22300, Размеры ВхШхГ: 310х240х440 мм, Температура жидкости : 130С		шт	3			28.13.14.190	Россия

3	Монтаж(Де монтаж) отопительн ого оборудован ия			усл.ед.	7			43.22.20.000	
ИТОГО:									

4. Требования к выполнению работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами: - ГОСТ Р- 59501-2021

4.21. На выполнения работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.23. Установленный по настоящему контракту гарантийный срок продлевается в соответствии со ст. ст. 471, 724 Гражданского кодекса РФ.

Требование к гарантии товара: гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, который устанавливает Завод изготовитель и составляет 24 месяца.