

Требуемый объем работ:

1. Первоочередное: Выезд инженера, проведение технического аудита (дефектовки) существующего оборудования электрощитовой с составлением официального акта/дефектной ведомости.
2. Текущий ремонт: При выявлении дефектов — локальная замена отдельных неисправных или изношенных элементов ВРУ (автоматических выключателей, рубильников, силовых шин, предохранителей, кабельных наконечников).
3. Капитальный ремонт (при необходимости): Если дефектовка покажет критический износ всего узла — разработка сметы на полную модернизацию и комплексную замену шкафа ВРУ «под ключ».
4. Проведение испытаний силами ЭТЛ с выдачей технического отчета.

Обязательные требования к подрядчику:

- Действующее членство в строительном СРО (для возможности проведения капремонта за счет средств спецсчета).
- Наличие зарегистрированной электротехнической лаборатории (ЭТЛ).
- Предоставление исполнительной документации, дефектных актов и смет (акты КС-2, КС-

Если ваша компания готова оперативно выехать на объект для проведения дефектовки, направляйте ваши условия, стоимость выезда инженера и карточку предприятия на электронную почту: r2z55@inbox.ru

Справки по телефону: +79339926312 Председатель ЖТД Челюскинец Сучков Владимир Николаевич