

ООО КФ «Тольятти – Нефтепродукт Сервис»  
лаборатория по контролю качества  
нефтепродуктов и воды  
445653, Россия, Самарская область,  
г. Тольятти, Поволжское шоссе 1

Протокол испытаний № 329  
ОТ « 27 » МАЯ 2020 года  
Страница № 1 Общее число страниц 1

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Название, марка продукта:               | топливо дизельное   |
| Дата и место отбора:                    | отобрано заказчиком |
| Акт отбора проб:                        | отсутствует         |
| Дата поступления образца в лабораторию: | 27.05.2020 г.       |
| Дата начала испытания:                  | 27.05.2020 г.       |
| Дата окончания испытания:               | 27.05.2020 г.       |
| Заказчик:                               | Колесников Ю.В.     |
| Регистрационный номер образца:          | № 329               |
| Заявка № 224                            |                     |

| № | Наименование показателя,<br>единица измерения                                                                                                                                                                                                            | НД на<br>МВИ          | Норма по<br>ГОСТ<br>32511-2013 | Результат<br>испытания |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                     | 4                              | 5                      |
| 1 | Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:<br>Экологического класса К5<br>Экологического класса К4<br>Экологического класса К3                                                                                                                       | ГОСТ Р<br>51947       | 10,0<br>50,0<br>350,0          | 640,0                  |
| 2 | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше<br>Для сорта С                                                                                                                                                                                            | ГОСТ 6356             | 55                             | 58                     |
| 3 | Фракционный состав:<br>при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему),<br>менее<br>при температуре 350 °С перегоняется, % (по объему),<br>не менее<br>95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С,<br>не выше<br>Температура конца кипения, °С | ГОСТ 2177,<br>метод А | 65<br>85<br>360<br>-           | 60<br>99<br>330<br>355 |
| 4 | Предельная температура фильтруемости, °С, не выше<br>Для сорта С                                                                                                                                                                                         | ГОСТ 22254            | -5                             | -15                    |
| 5 | Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup><br>Для сорта С                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ Р<br>51069       | 820-845                        | 826,0                  |

Результаты действительны только в отношении испытуемого образца.  
Перепечатка и копирование протокола запрещены.

Начальник лаборатории Тихонова Т.М.

