

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
17.04.2024 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 006/В-17/04/24 от 17.04.2024 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Спец Инжиниринг". Адрес: 111024, РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 1, помещ. 3/2
Наименование объекта испытаний ¹	Двухкомпонентный химический анкер т.м. STY (Stronger than yesterday): EP1000
Изготовитель ¹	METSAN Endustriyel Yapistiricilar Ticaret A.S. . Адрес: ТУРЦИЯ, Birlik Organize Sanayi Bolgesi Bati Caddesi 1.Sokak No.1 34953 Tuzla, Istanbul, TURKEY. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Birlik Organize Sanayi Bolgesi Bati Caddesi 1.Sokak No.1 34953 Tuzla, Istanbul, TURKEY
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 006/В-17/04/24
Идентификационный номер образца	№ 006/В-17/04/24
Испытания проведены на соответствие требованиям	Спецификация изготовителя

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Основной компонент	Спецификация изготовителя	Чистая эпоксидная смола	Соответствует требованию
Внешний вид (неотвержденный)	Спецификация изготовителя	Паста	Соответствует требованию
Цвет	Спецификация изготовителя	Розовый или серый	Соответствует требованию
Вязкость	Спецификация изготовителя	Тиксотропный, высокая	Соответствует требованию
Соотношение (Часть А:Часть В)	Спецификация изготовителя	3:1	3:1

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ