

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Юрга
ул. 1-я Железнодорожная, д.1., г. Юрга,
Кемеровская обл., 652050,
Тел.: (38451) 4-98-40
Факс: (38451) 4-98-35



Паспорт качества

№ 4 375

**Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства,
применяемые в строительстве, ТЕХНО для теплоизоляции фасадов зданий
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ(4 плит)**

СТО 72746455-3.2.1-2018 с изм.1 /ЭС72746455-3.2.1-2018, 1 өзгерту

Дата изготовления	28.06.24	Длина, мм	1200
Номер партии	5 924	Ширина, мм	600
Количество, м3	546,048	Толщина, мм	100

Физико-механические показатели

№	Наименование показателей	СТО	ФАКТ
1	Плотность по ГОСТ 17177, кг/м3.	72-88	78
2	Содержание органических веществ по ГОСТ 17177, % по массе, не более	3,5	3,4
3	Водопоглощение по ГОСТ 17177, % по объему, не более	1,5	1,1
4	Влажность, % по массе, не более	1	0,1
5	Прочность на сжатие при 10% деформации по ГОСТ EN 826, кПа, не менее	10	15,7
6	Предел прочности при растяжении по ГОСТ EN 1607, кПа, не менее	5	8
7	Теплопроводность по ГОСТ 7076, при температуре не более 10°C	0,035	0,034
8	Прямоугольность по ГОСТ EN 824, мм/м, не более	5	2
9	Плоскостность по ГОСТ EN 825, мм, не более	6	0
10	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2 по ГОСТ EN 1609	1	0,16
11	Водопоглощение при частичном погружении в течение заданного длительного времени, кг/м2, по ГОСТ EN 12087	3	0,49
12	Стабильность размеров при заданных температуре и относительной влажности воздуха, % по ГОСТ EN 1604	1	0,093
13	Стабильность размеров при заданной температуре, % по ГОСТ EN 1604	1	0,117

Сравнительная паропроницаемость принимается равной 1
Эффективная удельная активность природных радионуклидов не более 370 Бк/кг
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ)

Начальник ОКК _____ Иконникова Л. В.
(Подпись, штамп)



**Заключение: Продукция соответствует СТО 72746455-3.2.1-2018 с изм.1
/ЭС72746455-3.2.1-2018, 1 өзгерту**

Изделия применяют в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации.
До проведения работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений и до проведения монтажно-изоляционных работ промышленного оборудования и трубопроводов изделия должны находиться в упакованном виде в условиях, исключающих их увлажнение и механическое повреждение.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-РУ.РА01.В.56979/19 действительна до 27.11.2024 г.