



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
e-mail: sekr@nknppz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям:
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № PC 201217; срок действия сертификата: по 02.09.2027;
- ISO 9001:2015, № 11110282 QM15; срок действия сертификата: по 02.09.2027

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknppz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80

ПАСПОРТ № 3925

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °C по ГОСТ 10585-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.62672/25
Срок действия - по 02.02.2028



Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011

"О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии

Таможенного Союза от 18.10.2011 №826);

ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

Код ОКПД 2: 19.20.28.113

Номер партии: 319

Дата изготовления: 24.09.2025

Размер партии (масса): 3349 тн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): РБС-50

Уровень наполнения: 877 см

Дата отбора пробы: 24.09.2025

Дата проведения испытаний: 24.09.2025

Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 6519 от 24.09.2025

Наименование показателя, единицы измерения	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1. Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139-2024	не более 3.5	не более 3.50	2.60
2. Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2021 (разделы 6-10)	не ниже 90	не ниже 110	153
3. Выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об.	ГОСТ 33359-2015 (автоматическое оборудование)	не более 17	не более 17	6.5
4. Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	2.75
5. Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	не более 50.00	44.57
6. Зольность, %	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0.14	0.11
7. Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	-	не более 1.0	0.925
8. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	не более 1.0	0.49
9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75 с доп. по п.7.5 ГОСТ 10585-2013	-	Отсутствие	Отсутствие
10. Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-2023 (метод Б)	-	не выше 25	18
11. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг	ГОСТ 21261-2021	-	не менее 39900	42180
12. Плотность при 15 °C, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	Не нормируется. Определение обязательно	972.5

Сведения о наличии присадок в топливе:

- поглотитель сероводорода в количестве до 0,03 %.

Заключение: Мазут топочный 100, 3,50 %, зольный по ГОСТ 10585-2013 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 826)

(Приложение 4);

- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия.»

Дополнительная информация:

- агрегатное состояние при температуре 20 °C и давлении 760 мм рт. ст. - жидкое;

- маркировка, хранение и транспортирование по ГОСТ 1510;

- гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления;



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
e-mail: sekr@nknps.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям:
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РС 201217; срок действия сертификата: по 02.09.2027;
- ISO 9001:2015, № 11110282 QM15; срок действия сертификата: по 02.09.2027

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknps.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80

ПАСПОРТ № 3925

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013

- паспорт безопасности РПБ № 05766600.19.95949, действителен до 09.04.2030;
- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной ООО ССУ «ДЭКУЭС» и соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015 (допустимые исключения п.8.5.1 (h) в части поставки и действий после поставки продукции).

Диспетчер цеха № 10
(Доверенность № 120/25 от 01.01.2025)

Дата выдачи паспорта: 24.09.2025

М.Д. Ростовцева



СТАНДАРТНЫЙ



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
e-mail: sekr@nknprz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям:
-ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РС 201217; срок действия сертификата: по 02.09.2027;
-ISO 9001:2015, № 11110282 QM15; срок действия сертификата: по 02.09.2027

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknprz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПАСПОРТУ № 3925 от 24.09.2025г.

МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ 100, 3,50%, ЗОЛЬНЫЙ, 25°С ПО ГОСТ 10585-2013

ГОСТ 10585-2013

ОКД 2: 19.20.28.113

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товаров		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80; П. 1 ст. 181 Налогового Кодекса Российской Федерации.	Фракционный состав:	ASTM D 86-23ae2 (ручной)	
		-температура начала кипения, °С		223.5
		-процент перегонки при температуре 250 °С, % (по объему)		2.0
		-процент перегонки при температуре 350 °С, % (по объему)		10.0
		Количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 °С, % (по объему)	ASTM D 1160-24	6.5
		Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ASTM D 93-20	143.5
		Кинематическая вязкость при температуре 50 °С, мм²/с	DIN EN ISO 3104:2021-01	626.8
		Колориметрическая характеристика, цветовая ед.	ASTM D 1500-24	> 8
		Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	969.2
		Наименование процессов переработки	атмосферно-вакуумная перегонка нефти (АВТ), каталитический крекинг, замедленное коксование, селективная очистка, деасфальтизация, депарафинизация, улавливание нефтепродуктов на нефтеловушках, компаундирование товарной продукции	

В соответствии с п. 1 ст. 181 Налогового Кодекса Российской Федерации топливо не относится к средним дистиллятам.

Диспетчер цеха № 10



Handwritten signature

Ростовцева М.Д.