



Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават,
Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru
Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 52426

Мазут топочный 100, 2,50 %, зольный, 25 °С

ГОСТ 10585-2013 с изм.1-2, ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.04500/25 срок действия с 18.02.2025 по 17.02.2028 включительно.

Заявитель: ООО «Газпром нефтехим Салават» ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

Код ОКПД2: 19.20.28.113
Дата изготовления: 15.09.2025
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 15.09.2025
ГОСТ 2517
Место отбора,
номер емкости, уровень наполнения: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
Р-84/915
Номер/размер партии (масса): 182 / брутто: - , нетто: 63499 кг
Дата проведения испытания: 15.09.2025
Дата оформления паспорта: 17.09.2025

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ ISO 8754	3,5	2,50	2,44
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	110	173
3	Выход фракции, выкипающей до 350°С, % (об.), не более	ГОСТ 33359	17	17	12
4	Содержание сероводорода, ppm, не более	ГОСТ 33198	10**	10	9
5	Вязкость кинематическая: при 100°С, мм ² /с, не более	ГОСТ 33	-	50,00	47,82
6	Зольность для мазута: зольного, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,14	0,060
7	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	-	1,0	0,0
8	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	1,0	0,0
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	Отсутствие	Отсутствует
10	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	-	25	6
11	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), для мазута с содержанием серы: 2,50, 3,00, 3,50, кДж/кг, не менее	ГОСТ 21261	-	39900	40460
12	Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ ISO 3675	-	Не нормируется. Определение обязательно	983,0

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", ГОСТ 10585-2013 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: топливо для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок. Топливо содержит присадку – поглотитель сероводорода АддиТОП П/ AddiTOP S: 0-0,3 % масс.

Потребитель: ООО «Терминал Сервис» Бузулукский р-он, разъезд Елшанка, ул. Железнодорожная, д. 18 Россия 461041 **Станция назначения:** БУЗУЛУК

Тип тары / количество единиц / номер: цистерна / 1 / 50745652

Примечание:

Гарантийный срок хранения: до 15.09.2030

Регистрационный номер бланка: 252231

* 699570

Начальник смены ОТК

Юсупова М. Р.